

Bydgoszcz, dnia 07 czerwca 2021 r.

WGK-V.7045.47.2021

wpl. dnia 07. 06. 2021

Pan wpływu .....

Adam Dudziak

Dyrektor

Wydziału Zarządzania Kryzysowego

2421687

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 kwietnia br. dotyczące realizacji zadania zaprojektowania i budowy czterech punktów monitoringu na terenie Cmentarza Starofarnego informuję co następuje. Wykopy należy wykonywać po zewnętrznej stronie alejek cmentarnych a w przypadku skrzyżowań przyciskami pod alejkami. Źródło zasilania o napięciu 230V znajduje się w tamtejszym domu przedpogrzebowym (dom przedpogrzebowy jest zlokalizowany przy alejce wzdłuż której przebiega linia łącząca planowane punkty PK2 i PK3).

z poważaniem  
z up. DYREKTORA WYDZIAŁU

Krzysztof Noskowski  
Kierownik Referatu w Wydziale  
Gospodarki Komunalnej

A. Dąbrowski  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Adam Dudziak

2) p. M. Wojtas (W)  
1) p. N. Górecki (Z)

2021.06.08

T. Matusiak  
2021.06.08  
WGK