MF1	SCIANA FUNDAMENTOWA POD POZIOMEM TERENU
	FOLIA KUBEŁKOWA
	WARSTWA ZBROJĄCA ZAPRAWA KLEJOWA + SIATKA O GRAMATURZE MIN. 160g/m2
10cm	POLISTYREN EKSTRUDOWANY STYRODUR XPS 200-035
	HYDROIZOLACJA TYPU CIĘŻKIEGO MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
	WARSTWA WYRÓWNAWCZA WG. POTRZEBY, ZAPRAWA KLEJOWA
30cm	SCIANA ŻELBETOWA
	HYDROIZOLACJA TYPU CIĘŻKIEGO MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (MALOWANIE OD STR. WNĘTRZA)

MF2	SCIANA FUNDAMENTOWA DO WYS. +0,00m
0,3cm	TYNK MOZAIKOWY DEKORACYJNY NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ Z DODATKIEM JEDNOBARWNEGO KRUSZYWA KWARCOWEGO
	WARSTWA ZBROJĄCA ZAPRAWA KLEJOWA + SIATKA O GRAMATURZE MIN. 160g/m2
10cm	POLISTYREN EKSTRUDOWANY STYRODUR XPS 200-035
	HYDROIZOLACJA TYPU CIĘŻKIEGO MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
	WARSTWA WYRÓWNAWCZA ZAPRAWA KLEJOWA LUB TYNK
30cm	SCIANA ŻELBETOWA
	HYDROIZOLACJA TYPU CIĘŻKIEGO MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (MALOWANIE OD STR. WNĘTRZA)

M1	SCIANA ZEWNĘTRZNE OD WYS. +0,00m NAD POZIOMEN PARTERU WYKOŃCZENIE TYNK
0,3cm	TYNK SILIKONOWY
	WARSTWA ZBROJĄCA ZAPRAWA KLEJOWA + SIATKA O GRAMATURZE MIN. 160g/m2
40cm	BLOCZEK GAZOBETONOWY NA ZAPR. TERMICZNEJ CIEKOWASTW. Umax=0,23 [W/M²K]
2cm	TYNK CEM-WAP LEKKI KAT. III

M2	SCIANA ZEWNĘTRZNE OD WYS. +0,00m NAD POZIOMEN PARTERU WYKOŃCZENIE OKŁADZINA KLINK.
2,0cm	W MIEJSCACH WSKAZANYCH NA PROJEKCIE ELEWACJI OKADZINA ELEWACYJNA- PŁYTKA ELEWACYJNA, KLINKIEROWA MOCOWANA NA KLEJ
	WARSTWA ZBROJĄCA ZAPRAWA KLEJOWA + SIATKA O GRAMATURZE MIN. 160g/m2
40cm	BLOCZEK GAZOBETONOWY NA ZAPR. TERMICZNEJ CIEKOWASTW. Umax=0,23 [W/M²K]
2cm	TYNK CEM-WAP LEKKI KAT. III

M3	SCIANA ZEWNĘTRZNE OD WYS. +0,00m NAD POZIOMEN PARTERU WYKOŃCZENIE OKŁADZINA CEGL. ŚCIANA W OSI "A"
2,0cm	W MIEJSCACH WSKAZANYCH NA PROJEKCIE ELEWACJI OKADZINA ELEWACYJNA- PŁYTKA ELEWACYJNA, KLINKIEROWA MOCOWANA NA KLEJ
	WARSTWA ZBROJĄCA ZAPRAWA KLEJOWA + SIATKA O GRAMATURZE MIN. 160g/m2
16cm	STYROPIAN EPS 70 038
35cm	SCIANA ŻELBETOWA
2cm	TYNK CEM-WAP LEKKI KAT. III

M4	ATTYKA CZĘŚĆ SOCJALNA
	OBRÓBKA BLACHARSKA
3cm	PŁYTA OSB TYP-3, GR. 25mm MOCOWANA NA STELAŻU
	HYDROIZOLACJA TYPU LEKKIEGO MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (MALOWANIE OD STR. ZEWNĘTRZA)
	WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA ZAPRAWA KLEJOWA + SIATKA O GRAMATURZE MIN. 160g/m2
8cm	STYROPIAN EPS 100 038
18cm	BLOCZEK GAZOBETONOWY
	GRUNT BITUMICZNY, DO SYSTEMU
	PAPA PAROIZOLACYJNA MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS DO TEMPERATURY -25ST. C SD. >=1500m SAMOPRZYLEPNA, OSNOWA Z Z WŁÓKNINY SZKLANEJ ORAZ Z FOLI ALUMINIOWEJ
	BEZROPUSZCZLNIUKOWY KLEJ POLURETANOWY – DO SYSTEMU
8cm	STYROPIAN EPS 100 038
	HYDROIZOLACJA DO SPADKU 5,0% SYSTEMOWE POKRYCIE PAPOWE SAMOPRZYLEPNA PAPA PODKŁAD. GR. MIN. 3mm, MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS DO TEMPERATURY -30 STOPNI C ROZWIĄZANIE MOCOWAŃ SYSTEMOWE + PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA GR. MIN. 5,2mm, NA OSNOWIE POLIESTROWEJ 250g/m2 MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS DO TEMPERATURY -30 STOPNI C. POSYPKA Z ŁUPKA NATURALNEGO

M5	ATTYKA CZĘŚĆ GARAŻOWA
2,0cm	W MIEJSCACH WSKAZANYCH NA PROJEKCIE ELEWACJI OKADZINA ELEWACYJNA- PŁYTKA ELEWACYJNA, KLINKIEROWA MOCOWANA NA KLEJ
	WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA ZAPRAWA KLEJOWA + SIATKA O GRAMATURZE MIN. 160g/m2
40cm	BLOCZEK GAZOBETONOWY NA ZAPR. TERMICZNEJ CIEKOWASTW. Umax=0,23 [W/M²K]
	GRUNT BITUMICZNY, DO SYSTEMU
	PAPA PAROIZOLACYJNA MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS DO TEMPERATURY -25ST. C SD. >=1500m SAMOPRZYLEPNA, OSNOWA Z Z WŁÓKNINY SZKLANEJ ORAZ Z FOLI ALUMINIOWEJ
	BEZROPUSZCZLNIUKOWY KLEJ POLURETANOWY – DO SYSTEMU
8cm	STYROPIAN EPS 100 038
	HYDROIZOLACJA DO SPADKU 5,0% SYSTEMOWE POKRYCIE PAPOWE SAMOPRZYLEPNA PAPA PODKŁAD. GR. MIN. 3mm, MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS DO TEMPERATURY -30 STOPNI C ROZWIĄZANIE MOCOWAŃ SYSTEMOWE + PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA GR. MIN. 5,2mm, NA OSNOWIE POLIESTROWEJ 250g/m2 MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS DO TEMPERATURY -30 STOPNI C. POSYPKA Z ŁUPKA NATURALNEGO

MW1	SCIANA WEWNĘTRZNA KONSTR.
2cm	TYNK CEM-WAP LEKKI KAT. III
24cm	BLOCZEK SILIKATOWY
2cm	TYNK CEM-WAP LEKKI KAT. III

MW2	SCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
2cm	TYNK CEM-WAP LEKKI KAT. III
12cm	BLOCZEK SILIKATOWY
2cm	TYNK CEM-WAP LEKKI KAT. III

MW3	SCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO TERMOIZOLOWANA
WYMAGANIA: REI120	
2cm	TYNK CEM-WAP LEKKI KAT. III
40cm	BLOCZEK GAZOBETONOWY NA ZAPR. TERMICZNEJ CIEKOWASTW. Umax=0,23 [W/M²K]
2cm	TYNK CEM-WAP LEKKI KAT. III

P1	PODŁOGA PARTERU
1cm	WYKŁADZINA PCV
1-2cm	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA CEMENTOWA
8cm	SZLICHTA BETONOWA BETON B25 ZBROJONA SIATKĄ ø6AI/20x20cm
15cm	STYROPIAN EPS 200 038
	IZOLACJA PRZECIWWODNA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA DO POSADZEK, ATESTOWANA LUB 2x FOLIA PE 0.3mm
10cm	CHUDY BETON
	PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZ. DO Jd=0,95
	GRUNT RODZIMY

P2	PODŁOGA PARTERU POMIESZCZENIA WILGOTNE
1cm	WYKŁADZINA PCV
	HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA DO NANOSZENIA NA MOKRO MALOWANIE DO UZYSKANIA IZOLACJI TYPU LEKKIEGO
1-2cm	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA CEMENTOWA
8cm	SZLICHTA BETONOWA BETON B25 ZBROJONA SIATKĄ ø6AI/20x20cm
15cm	STYROPIAN EPS 200 038
	IZOLACJA PRZECIWWODNA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA DO POSADZEK, ATESTOWANA LUB 2x FOLIA PE 0.3mm
10cm	BETON PODKŁADOWY C8/10 LUB C12/15
	WYMIANA GRUNTU RODZIMEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

P3	PODŁOGA PARTERU HALA DLA POJAZDÓW
	UTWARDZACZ DO POSADZEK BET. WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA
20cm	PŁYTA POSADZKOWA BETON C20/25 (B25) ZBROJONY ZBROJENIEM ROZPROSZONYM NP. WŁÓKNO WĘGLOWE WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA ZACIERANA MECHANICZNIE POSADZKA DYLATOWANA MAKSYMALNIE CO 6,0m
	IZOLACJA PRZECIWWODNA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA DO POSADZEK, ATESTOWANA LUB 2x FOLIA PE 0.3mm
10cm	BETON PODKŁADOWY C8/10 LUB C12/15
	WYMIANA GRUNTU RODZIMEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

S1	STROP NAD PARTEREM
1cm	WYKŁADZINA PCV
1-2cm	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA CEMENTOWA
8cm	SZLICHTA BETONOWA BETON B25 ZBROJONA SIATKĄ ø6AI/20x20cm
6cm	STYROPIAN SAMOGASNACY TŁUMIĄCY KROKI EPS 100 038
20cm	STROP ŻELBETOWY WG PROJ. KONSTRUKCJI
~70cm	PRZESTRZEŃ TECHNICZNA/ KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZ.
10cm	SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZANY

S2	STROP NAD PARTEREM POMIESZCZENIA WILGOTNE
1cm	WYKŁADZINA PCV
	HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA DO NANOSZENIA NA MOKRO MALOWANIE DO UZYSKANIA IZOLACJI TYPU LEKKIEGO
1-2cm	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA CEMENTOWA
8cm	SZLICHTA BETONOWA BETON B25 ZBROJONA SIATKĄ ø6AI/20x20cm
6cm	STYROPIAN SAMOGASNACY TŁUMIĄCY KROKI EPS 100 038
20cm	STROP ŻELBETOWY WG PROJ. KONSTRUKCJI
~70cm	PRZESTRZEŃ TECHNICZNA/ KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZ.
10cm	SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZANY

D1	DACH CZĘŚĆ SOCJALNA
WYMAGANIA P.POŻ: SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE DACHOWE POSIADAJĄCE ATESTY NRO, BROOF (t1) DLA CAŁOŚCI BADANEJ PRZEGRODY DACHOWEJ	
	HYDROIZOLACJA DO SPADKU 5,0% SYSTEMOWE POKRYCIE PAPOWE SAMOPRZYLEPNA PAPA PODKŁAD. GR. MIN. 3mm, MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS DO TEMPERATURY -30 STOPNI C ROZWIĄZANIE MOCOWAŃ SYSTEMOWE + PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA GR. MIN. 5,2mm, NA OSNOWIE POLIESTROWEJ 250g/m2 MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS DO TEMPERATURY -30 STOPNI C. POSYPKA Z ŁUPKA NATURALNEGO
MIN. 35cm	STYROPIAN EPS 200 038 KLINOWANY, MINIMALNA GRUBOŚĆ WARSTWY IZOLACJI 35cm. ROZWIĄZANIE MOCOWAŃ SYSTEMOWE
	BEZROPUSZCZLNIUKOWY KLEJ POLURETANOWY – DO SYSTEMU
	PAPA PAROIZOLACYJNA MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS DO TEMPERATURY -25ST. C SD. >=1500m SAMOPRZYLEPNA, OSNOWA Z Z WŁÓKNINY SZKLANEJ ORAZ Z FOLI ALUMINIOWEJ
	GRUNT BITUMICZNY, DO SYSTEMU
24cm	STROP ŻELBETOWY WG PROJ. KONSTRUKCJI
~70cm	PRZESTRZEŃ TECHNICZNA/ KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZ.
10cm	SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZANY

D2	DACH NAD WEJŚCIEM DO BUD.
WYMAGANIA P.POŻ: SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE DACHOWE POSIADAJĄCE ATESTY NRO, BROOF (t1) DLA CAŁOŚCI BADANEJ PRZEGRODY DACHOWEJ	
	HYDROIZOLACJA DO SPADKU 5,0% SYSTEMOWE POKRYCIE PAPOWE SAMOPRZYLEPNA PAPA PODKŁAD. GR. MIN. 3mm, MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS DO TEMPERATURY -30 STOPNI C ROZWIĄZANIE MOCOWAŃ SYSTEMOWE + PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA GR. MIN. 5,2mm, NA OSNOWIE POLIESTROWEJ 250g/m2 MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS DO TEMPERATURY -30 STOPNI C. POSYPKA Z ŁUPKA NATURALNEGO
MIN. 35cm	STYROPIAN EPS 200 038 KLINOWANY, MINIMALNA GRUBOŚĆ WARSTWY IZOLACJI 35cm. ROZWIĄZANIE MOCOWAŃ SYSTEMOWE
	BEZROPUSZCZLNIUKOWY KLEJ POLURETANOWY – DO SYSTEMU
	PAPA PAROIZOLACYJNA MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS DO TEMPERATURY -25ST. C SD. >=1500m SAMOPRZYLEPNA, OSNOWA Z Z WŁÓKNINY SZKLANEJ ORAZ Z FOLI ALUMINIOWEJ
	GRUNT BITUMICZNY, DO SYSTEMU
25cm	STROP ŻELBETOWY WG PROJ. KONSTRUKCJI
25cm	WEŁNA MINERALNA ELEWACYJNA
	WARSTWA ZBROJĄCA ZAPRAWA KLEJOWA + SIATKA O GRAMATURZE MIN. 160g/m2
0,3cm	TYNK SILIKONOWY

D3	TARAS NAD KOTŁOWNIĄ
WYMAGANIA P.POŻ: SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE DACHOWE POSIADAJĄCE ATESTY NRO, BROOF (t1) DLA CAŁOŚCI BADANEJ PRZEGRODY DACHOWEJ	
	PŁYTA TARASOWA 50x50cm UKŁADANA NA PODSYPCE Z KERAMZYTU ROZWIĄZANIE MOCOWAŃ SYSTEMOWE
	GEOWŁÓKNINA
	HYDROIZOLACJA DO SPADKU 5,0% SYSTEMOWE POKRYCIE PAPOWE SAMOPRZYLEPNA PAPA PODKŁAD. GR. MIN. 3mm, MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS DO TEMPERATURY -30 STOPNI C ROZWIĄZANIE MOCOWAŃ SYSTEMOWE + PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA GR. MIN. 5,2mm, NA OSNOWIE POLIESTROWEJ 250g/m2 MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS DO TEMPERATURY -30 STOPNI C. POSYPKA Z ŁUPKA NATURALNEGO
MIN. 25cm	STYROPIAN EPS 200 038 KLINOWANY, MINIMALNA GRUBOŚĆ WARSTWY IZOLACJI 25cm. ROZWIĄZANIE MOCOWAŃ SYSTEMOWE
	BEZROPUSZCZLNIUKOWY KLEJ POLURETANOWY – DO SYSTEMU
	PAPA PAROIZOLACYJNA MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS DO TEMPERATURY -25ST. C SD. >=1500m SAMOPRZYLEPNA, OSNOWA Z Z WŁÓKNINY SZKLANEJ ORAZ Z FOLI ALUMINIOWEJ
	GRUNT BITUMICZNY, DO SYSTEMU
24cm	STROP ŻELBETOWY WG PROJ. KONSTRUKCJI
2cm	TYNK CEM-WAP LEKKI KAT. III

D4	DACH NA HALI DLA POJAZDÓW
WYMAGANIA P.POŻ: SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE DACHOWE POSIADAJĄCE ATESTY NRO, BROOF (t1) DLA CAŁOŚCI BADANEJ PRZEGRODY DACHOWEJ	
12cm	PŁYTA WARSTWOWA PIR Z RDZENIEM POLIZOCYJANUROWYM GRUBOŚĆ 120mm, OBUSTRONNIE WYKOŃCZONA BLACHĄ STALOWĄ NRO, Umax=0,18 [W/M²K] ŁĄCZENIA- ZAMKI UKRYTE

ARCHITEKTURA
MICHAŁ BUGAŁA
UL. 1 MAJA 17/1A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
t: +48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com

INWESTOR:
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. T. KOŚCIUSZKI 32 A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU STRAŻNICY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ADRES INWESTYCJI:
JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI
OBRĘB: 0023, DZIAŁKI EW. NR 149, 157/2, 88/4
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI

PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. arch. MICHAŁ BUGAŁA	MA/045/11	

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. arch. KATARZYNA TRZCIŃSKA	MA/132/17	

BRANŻA	FAZA
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

RYSUNEK: ZESTAWIENIE PRZEGRÓD
NR. RYSUNKU: 08

DATA	SKALA	NUMER STRONY	ILOŚĆ RYSUNKÓW
27.04.2019r	1:100	STR. 40	09