

Wykonawca: GEOSTANDARD Sp. z o.o.
Wrocław, ul. Gwiazdzista 62 lok.12/2

BADANIA WSKAŹNIKA PIASKOWEGO

Lokalizacja: Kłodzko ul. Malczewskiego/Daszyńskiego/Kościuszki

Nr badania	WP-1	WP-2	WP-3				
Data badania	04.05.2017	04.05.2017	04.05.2017				
Otwór	O-4	O-1b	O-2b				
Głębokość [m p.p.t.]	0,08-1,30	0,45-1,0	0,28-2,70				
Rodzaj gruntu	N(Pg)	N(Pg)	N(Pg)				
Barwa	czarna	szaro-wiśniowa	szaro-wiśniowa				
M _m + T [g]	173,0	119,9	136,8				
M _s + T [g]	163,9	114,1	126,7				
T [g]	75,1	58,5	62,5				
Wilgotność naturalna W_n [%]	10,25	10,43	15,73				
odważka [g]	132,3	132,5	138,9				
WP - h1 [mm]	270,0	297,0	281,0				
WP - h2 [mm]	64,0	63,0	53,0				
Wskanik piaskowy WP	23,70	21,21	18,86				

Wykonanie:
Wojciech Gradowski

Załącznik nr 5.2