MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
aktualna na wzajemnych syt.-wys. uzbrojenia
podziemnego terenu na dzień [illegible]
SKALA 1:500

USŁUGI GEODEZYJNE
Zbigniew Celej
62-600 Kleczew, ul. Wiosenna 3
tel. kom. 606 [illegible]
Nr upr. 10510, tel. 58 [illegible]
e-mail: [illegible]

Mariusz Celej
Upr. geodezyjne - uprawnienia
tel. kom. [illegible]
Nr 2078

Opracował: Mariusz Celej

Obręb 0004, Czernocin
Działki: 101/2, 104/13, 104/49
Km: 6-213-4.03, 5-316-6.24.03, 4-316-6.213.24.03.2, 4-6.213.24.03.2.3
KERG-GG-II.6640.2012.2023
Data: 21-06-2023

UWAGA! Nie wykonano odkrywek istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu. Brak jest danych w branżach:
- elektroenergetycznej
- telekomunikacyjnej
- gazowej
- cieplnej
- wodociągowej
- kanalizacyjnej

PRZEWIERT STEROWANY
RURA OSŁONOWA Dn125, L=15,50m
w90PE100-RC, L=19,40m
W1 Z60
W2

w90PE100-RC, L=98,10m

w90PE100-RC, L=71,30m
W13
W14
w90PE100-RC, L=8,40m
W12
w90PE100-RC, L=13,90m
w90PE100-RC, L=2,10m
W11
W10
w90PE100-RC, L=4,50m
W9

w90PE100-RC, L=65,20m
W15
w90PE100-RC, L=6,10m
W16
w90PE100-RC, L=4,50m

w90PE100-RC, L=92,50m
W8
w90PE100-RC, L=62,30m
W7
W8 HP80/Z80
w90PE100-RC, L=11,80m
W8
w90PE100-RC, L=63,60m
W6
w90PE100-RC, L=65,90m
W5 Z+Z80 HP80/Z80
W4 Z+Z80 HP80/Z80
W3 Z+Z80 HP80/Z80
W2 Z80 HP80/Z80
w90PE100-RC, L=164,20m
w90PE100-RC, L=173,10m
W1

Zakres do wykonania: W1-W2-W3-(2 hydranty)-W4-W5 (2 hydranty)-W6-W7-W8-W9-W10-W11-W12 (2 hydranty)-W13-W14-W15-W16-W5

Zakres wykonany: W3-W4-W5 (2 hydr.) V6-W7-W8-W9-W10-W11-W12

Trasę wyznaczyć przez uprawnionego geodetę.
Wszystkie wymiary i domiary sprzdzić na etapie realizcji inwestycji.
Zmiany kierunku zabezpieczyć blokami oporowymi.
Wszystkie przewody zabezpieczyć rurami ochronnymi typu "AROT"
Zasuwy, hydranty zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Całość robót wykonać zgodnie z uzgodnieniami branżowymi.
W miejscu występowania uzbrojenia prace wykonać ręcznie.
Długości przewodu zmierzono między węzłami W.

OZNACZENIA

proj. w90 PE100 – RC — proj. wodociąg o średnicy Ø90 PVC
W1 W2 — proj. węzły wodociągowe (wg schematu węzłów)
HP80 — proj. hydrant nadziemny Hp80
R.O. AROT A83 PS; L=3,0m — proj. rura ochronna typu AROT do zabezpieczania istniejących kabli

bps
BIURO PROJEKTÓW SANITARNYCH
mgr inż. Łukasz Pruszak
tel. 516 016 915
Trzcinki 37b, 83-309 Godziszewo
e-mail: lukasz.pruszak@interia.pl

nazwa obiektu budowlanego: Sieć wodociągowa.	adres obiektu budowlanego: działka numer 99/1, 101/2, 104/1, 104/29, 104/49 obręb 0004,Czernocin, gmina Skarszewy
Przedmiot opracowania: Projekt zagospodarowania terenu	data: sierpień 2023 — skala: 1:500 — 1
opracował: mgr inż. Łukasz Pruszak	zasoby:
projektant: mgr inż. Łukasz Pruszak uprawn.nr POM/16/PODS/06	
sprawdził: mgr inż. Adam Szymborski uprawn. nr POM/228/PODS/11	