


S. Kirenska
04.07.2022. - P



Dyrektor
Zarządu Zlewni
W Chojnicach



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Chojnice, dnia 04 lipca 2022 r.

GD.ZUZ.1.4210.TU.13A.2022.SJ.
/za dowodem doręczenia/

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach
Postanawia:**

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2022 r., nr GD.ZUZ.1.4210.TU.13.2022.SJ.

- I. W decyzji ul. Grzybowską zastępuje się ul. Grzybową.
- II. Pozostała część decyzji pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE:

W decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2022 r., nr GD.ZUZ.1.4210.TU.13.2022.SJ. udzielającej Gminie Śliwice pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu DN 500 oraz na odprowadzanie tym wylotem do rzeki Śliwiczki wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ulic: Borowiackiej, Grzybowej, Łowieckiej w Śliwicach. Błędna nazwa ulicy została przepisana z operatu wodno-prawnego. Oczywistą omyłkę prostuje się z urzędu w drodze postanowienia.

Wobec powyższego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Na postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem organu, który je wydał w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może się zrzec prawa do wniesienia zażalenia wobec Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, który wydał niniejsze postanowienie. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.



DYREKTOR
[Signature]
Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Gmina Śliwice,
2. PGW Wody Polskie, RZGW w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,
3. a/a nr p. *51* /2022.S.J.

Do wiadomości:

1. Dział ZZI w miejscu
2. Dział ZUO w miejscu
3. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Tucholi,
4. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:


- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.



Ph. W. Kucharski
29.06.2022



Dyrektor
Zarządu Zlewni
W Chojnicach
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie



Chojnice, dnia 24 czerwca 2022 r.

GD.ZUZ.1.4210.TU.13.2022.SJ

za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403, art. 407, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233), w związku z § 17 ust. 1, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1311), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Śliwice z dnia 15 kwietnia 2022 r., uzupełnionego w dniu 24 maja 2022 r., dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie na działce nr 485, obręb Śliwice, gm. Śliwice, powiat tucholski, woj. kujawsko-pomorskie żelbetowego prefabrykowanego wylotu DN 500, uchodzącego do rzeki Śliwiczki oraz na odprowadzanie tym wylotem wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ulic: Borowiackiej, Grzybowskiej, Łowieckiej w Śliwicach ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

o r z e k a :

- I. Udzielić Gminie Śliwice, ul. ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, pozwolenia wodno-prawnego na :
 1. wykonanie na działce nr 485, obręb Śliwice, gm. Śliwice, powiat tucholski, woj. kujawsko-pomorskie, żelbetowego prefabrykowanego wylotu DN 500 uchodzącego do rzeki Śliwiczki, umocnionej w obrębie wylotu korytkiem betonowym 50 cm x 50 cm x 32 cm oraz po obu stronach płytą ażurową o wym. 60 cm x 40 cm x 8 cm, z umocnieniem dna rzeki narzutem kamiennym na geowłókninie gr 20 cm oraz umocnieniem skarp po obu stronach wylotu oraz narzutu kamiennego palisadą z kołków Ø 10 – 12, długości 140 cm,

2. odprowadzenie do rzeki Śliwiczki ww. wylotem wód opadowych i roztopowych, ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych ulic: Borowiackiej, Grzybowskiej, Łowieckiej w Śliwicach z $F_{rz} = 0,6395$ ha, $F_{zt} 0,5116$ ha w ilości: $Q_{maxs} = 0,036$ m³/s, $Q_{śr. \text{ rocznie}} = 3272$ m³/rok, po ich podczyszczeniu w osadniku zawieszin i separatorze substancji ropopochodnych.

- II. Współrzędne geodezyjne wylotu według PL-ETRF2000 :
 $x = 5954130.03$, $y = 6511826.73$.
- III. Pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego udziela się **bezterminowo**, natomiast pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie do rzeki Śliwiczki zamierzonym do wykonania wylotem, wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ulic: Borowiackiej, Grzybowskiej, Łowieckiej w Śliwicach, ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych, udziela się na czas oznaczony – **tj. od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, do dnia 23 czerwca 2052 r.**
- IV. Pozwolenia wodno-prawnego udziela się z zachowaniem następujących warunków :
1. urządzenie wodne będzie wykonane zgodnie z projektem technicznym jego wykonania zawartym w operacie wodno-prawnym,
 2. koncentracja zanieczyszczeń zawartych w wodach opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ulic: Borowiackiej, Grzybowskiej, Łowieckiej w Śliwicach, ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych nie może przekroczyć niżej podanych wartości dopuszczalnych mierzonych na wylocie tych wód do rzeki Śliwiczki
 - zawiesina ogólna - **100 mg/l**,
 - węglowodory ropopochodne - **15 mg/l**,
 3. uprawniony będzie co najmniej 2 razy do roku przeprowadzał przegląd eksploatacyjny urządzeń służących do podczyszczania wód opadowych i roztopowych (osadniki bez separatorów), eksploatował i konserwował te urządzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji tych urządzeń, a czynności związane z tymi pracami odnotowywał w zeszycie eksploatacji,
 4. osad z osadników należy przekazywać do podmiotów zajmujących się odbiorem tych osadów,
 5. uprawniony będzie utrzymywał w pełnej sprawności technicznej rzekę Śliwiczkę na odcinku 50 m w dół rzeki począwszy od wylotu, a wszelkie prace w korycie rzeki i jej skarpach związane z utrzymaniem koryta uzgadniał z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Nadzorem Wodnym w Tucholi.
- V. Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa, jeżeli uprawniony nie rozpoczął wykonywania urządzenia wodnego w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodno-prawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne.

U Z A S D N I E N I E :

W dniu 15 kwietnia 2022 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wpłynął wniosek Wójta Gminy Śliwice, dotyczący uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie na działce nr 485, obręb Śliwice, gm. Śliwice, powiat tucholski, woj. kujawsko-pomorskie żelbetowego prefabrykowanego wylotu DN 500, uchodzącego do rzeki Śliwiczki oraz na odprowadzanie tym wylotem wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ulic: Borowiackiej, Grzybowskiej, Łowieckiej w Śliwicach ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych.

W dniu 19 maja 2022 r. strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania. O wszczęciu postępowania poinformowana została również opinia publiczna poprzez wywieszenie zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły żadne uwagi od stron dotyczące toczącego się postępowania administracyjnego, a złożony wraz z wnioskiem operat wodno-prawny wykonany przez mgr inż. Łukasza Janickiego spełnia wszystkie wymogi formalno - prawne uprawniające do wydania niniejszej decyzji.

Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana w obszarze JCWP oznaczonego kodem PLRW2000182946 Prusina z jez. Okonińskim do dopł. z Lińska – monitorowana, typologii 18 i statusie naturalnej części wód oraz w obszarze JCWPd oznaczonego kodem PLGW200028. Ocena stanu/ potencjału ekologicznego JCWP jest zła, a ryzyko nieosiągnięcia założonych celów środowiskowych jest zagrożone (dobrego potencjału ekologicznego, dobrego stanu chemicznego), natomiast ocena stanu ilościowego jak i chemicznego wód podziemnych jest dobra z niezagrożonym ryzykiem osiągnięcia zakładanych celów (dobrego stanu ilościowego i chemicznego).

Wykonanie wylotu do rzeki Śliwiczki, jak i odprowadzanie do niej podczyszczonych w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych ulic: Borowiackiej, Grzybowskiej, Łowieckiej w Śliwicach nie będzie stanowiło zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych oraz dla osiągnięcia zakładanych dla nich celów środowiskowych. Brak jest też wpływu przedmiotowego zamierzenia na stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych. Wyliczona w operacie wodno-prawnym koncentracja zanieczyszczeń w odprowadzanych do rzeki Śliwiczki wodach opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ulic: Borowiackiej, Grzybowskiej, Łowieckiej w Śliwicach odnośnie zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych wykazała, że wody te spełniają wymogi najwyższych dopuszczalnych wskaźników tych zanieczyszczeń zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1311). Inwestycja jest usytuowana w Regionie Wodnym Dolej Wisły. Wykonanie zamierzonej inwestycji, jak i realizacja pozwolenia wodno-prawnego w zakresie odprowadzania do rzeki Śliwiczki podczyszczonych w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych wód opadowych i roztopowych, ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych ulic: Borowiackiej, Grzybowskiej, Łowieckiej w Śliwicach nie narusza warunków korzystania z wód regionu wodnego, ustalonych rozporządzeniem z dnia 7 listopada 2014 r. nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie korzystania z wód regionu Dolnej Wisły, zmienione rozporządzeniem z dnia 16 listopada 2016 r. nr 7/2016.

Na przedmiotowym obszarze występują formy ochrony przyrody w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916) Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Obszar Natura 2000 Bory Tucholskie PLB 220009. Realizacja niniejszego pozwolenia wodno-prawnego nie wpłynie negatywnie na realizację zadań ochronnych przewidzianych dla tych obszarów. Wykonanie wylotu do rzeki Śliwiczki nie leży w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała Rady Gminy Śliwice Nr XXX/230/06 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Śliwicach. Dla

przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego Wójt Gminy Śliwice decyzją z dnia 16 maja 2016 r., nr RS.6220.3.2016 ustalił środowiskowe uwarunkowania. Decyzja stała się ostateczna w dniu 14 czerwca 2016 r.


Wobec powyższego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach orzekł jak w sentencji.

Pouczenie :

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę w kwocie 475, 74 zł , słownie czterysta siedemdziesiąt pięć zł 74/100 zgodnie z art. 398 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2021 r., poz. 2233)



DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują :

1. Gmina Śliwice,
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
3. a/a nr p. 82 /2022.S.J.

Do wiadomości :

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Tucholi,
2. Dział ZZI w miejscu
3. Dział ZUO w miejscu,
4. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, , 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

