

Szczuczyn, dnia 09.08.2021r.

**Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 15
19-230 Szczuczyn**

WPK-TBS.271.1.2021

Zainteresowani oferenci

Dotyczy postępowania pn. „Budowa dwóch budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, ogłoszenie nr 2021/BZP 00123822/01 z dn. 22.07.2021r.

W odpowiedzi na złożone zapytania ofertowe, Zamawiający poniżej przedstawia informacje w zakresie o jaki wystąpili oferenci:

Pytanie:

Proszę o przesłanie projektu, przedmiaru, zestawienia materiałów lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących węzła cieplnego i przyłącza cieplnego do zadania: Budowa dwóch budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w mieście Szczuczyn. W opisie są jedynie ogólnikowe informacje, podobnie na rzucie (typu wymiennik Danfoss, pompa Grundfos itd.). Chyba, że jakiś producent został już wybrany i projektuje węzeł kompaktowy to proszę o podanie jaki, abyśmy wiedzieli do kogo zwrócić się o ofertę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Po przekazaniu treści zapytania dla autora projektu poniżej treść odpowiedzi projektanta cyt:

W odpowiedzi na zapytanie przesłane w dniu 04.08.2021r. dot. urządzeń węzła cieplnego w projektowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych informujemy, że węzeł cieplny będzie składał się wyłącznie z układu pompowego i rozdzielaczy. Nie przewiduje się grzania ciepłej wody użytkowej w węzle jak również nie przewiduje się montażu węzła kompaktowego. Układ zaprojektowano jako połączony z siecią miejską na niskich parametrach bez wymiennika. Rozdzielacze należy wyposażyć w zawory odcinające, manometry i termometry. Szczegółowe wyposażenie węzła cieplnego opisano w projekcie budowlanym w pkt. 8 opisu technicznego, oraz na rysunku IS-310.

Zamawiający informuje, że w związku z udzieleniem odpowiedzi termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 13.08.2021r. godzina 10:00 (termin składania), 11:00 otwarcie ofert.