

Zaręby Kościelne, dn. 10.07.2024r.

RGK.271.7.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:

„Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże-Kielcze”

Zamawiający działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023. poz. 1605 ze zm.) w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SWZ dla ww. postępowania, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia się ich treść i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiaru lub kosztorysu w wersji edytowalnej.

Odpowiedź

W załączeniu kosztorys dot. mostu w pliku ath.

Pytanie 2

Jaki typ danych dla łożysk należy przyjąć, ponieważ w opisie technicznym określono nośność obliczeniową, a na schemacie charakterystyczną?

Odpowiedź

Dane dla łożysk należy przyjąć jako wartości charakterystyczne jak na rys. 23_PW_Schemat łożyskowania.

Wójt Gminy
Urszula Wołosiewicz