

Wyjaśnienie nr 11 do SWZ

Dot.: postępowania przetargowego pn.: „**Budowa żłobka miejskiego wraz z wyposażeniem**” w ramach projektu "Utworzenie 100 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim „Szarotka”, ul. Stanisława Hadyny 18, 82-200 Malbork w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia.

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi do złożonego pytania:

Pytania z dnia 24.09.2024

1. Przedmiarze sanitarnym poz 1.1.1.1 - zestaw hydroforowy - brak w projekcie i jakimkolwiek opisie - nie wiem jaki hydrofor dobrać. Ponadto zgodnie z warunkami PWiK Malbork zapewniają 10 l/s z wymaganym ciśnieniem. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Pozycję pominąć.

2. W rysunku PZT kanalizacja jest opisana, że ma być wykonana z rur fi 200 natomiast na rzutach budynku jest opisana jako fi 160. Prosimy o określenia z jakiej średnicy wykonywać kanalizację.

Odp. W budynku zgodnie z rzutami, w terenie zgodnie z PZT.

Niniejsze wyjaśnienie jest integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążące dla wykonawców.

Jednocześnie przypominamy, że termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2024 r. o godz. 10:00.

Z up. Burmistrza Miasta Malborka

/-/

Naczelnik Wydziału Inżynierii Miasta
Waldemar Kurpias