



Ustrzyki Dolne, dnia 23.12.2024 r.

Wydział Inwestycji, Drogownictwa
i Zamówień Publicznych

ZP.271.20.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Odwodnienie budynku wraz z wykonaniem robót budowlanych w Przedszkolu nr 1 w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pn. Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Ustrzyki Dolne

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

1. Pytanie:

Jaki zakres ścian piwnic obejmuje wykonanie nowej izolacji poziomej? Czy ten zakres dotyczy wyłącznie ścian zewnętrznych?

Odpowiedź:

Wykonanie nowej izolacji poziomej obejmuje ściany zewnętrzne piwnic.

2. Pytanie:

Czy w przedmiarze jest uwzględnione wykonanie izolacji poziomej ścian piwnic? Jeśli nie to czy można w kosztorysie dodać taką pozycję?

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić wykonanie izolacji poziomej ścian piwnic według przyjętej technologii w opracowaniu projektowym.

3. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę doświetlaczy okiennych piwnicy z żelbetowych na doświetlacze wykonane z tworzyw sztucznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany doświetlaczy okiennych piwnicy z żelbetowych na doświetlacze wykonane z tworzyw sztucznych. Wymaga się zastosowania doświetlaczy zgodnych z dokumentacją projektową,

4. Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie prac głośnych związanych m.in. ze skuwaniem tynków i posadzek w trakcie trwania zajęć przedszkolnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie prac głośnych, takich jak skuwanie tynków i posadzek, w trakcie trwania zajęć przedszkolnych, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na odpoczynek dzieci w żłobku i przedszkolu, w tym drzemek i leżakowania. Warunkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci oraz personelu. Zaleca się jednak, aby najgłośniejsze etapy robót były realizowane poza godzinami zajęć przedszkolnych, aby zminimalizować uciążliwość dla dzieci i personelu.

z up. BURMISTRZA
~~mgr inż. Jacek Kłodowski~~
Kierownik Wydziału Inwestycji,
Drogownictwa i Zamówień Publicznych