


uziom otokowy FeZn 30x4 +
+ uziom pionowy FeZn d=18, l=6m



UWAGI

1. Rezystancja uziomu fundamentowego $< 10 \Omega$
2. Na wiacie umieścić tablicę zakazującą przebywania w niej oraz na terenie placu zabaw w czasie burzy
3. Zakaz przebywania na placu i w wiacie w czasie burzy umieścić w regulaminie korzystania z placu zabaw

<p>Obiekt:</p> <p>OGRÓD SENSORYCZNY OŚWIECENIE</p>	<p>Adres inwestycji :</p> <p>Radom ul. Stanisława Wernera 6 dz. nr ewid. 8/2</p>		
<p>URZĄDZENIE PIORUNOCHRONNE ALTANY</p>	<p>Skala:</p> <p>1:100</p>	<p>Data:</p> <p>19.12.22</p>	<p>Nr rys.</p> <p>E7</p>
<p>Projektant :</p> <p>Robert Nowak GP-III-7342/184/94</p>			