

1. Słupy stalowe 3,5m z fundamentem 0,25x0,25x1,0m typu W37 z oprawą SATURN LED 38W, 4800lm, IP65, kl. I ozn. "A" - 4 szt.
2. Słupy stalowe 3,5m z fundamentem 0,25x0,25x1,0m typu W37/2 z 2 oprawami SATURN LED 38W, 4800lm, IP65, kl. I ozn. "B" - 2 szt.
3. Tabliczki słupowe do 16mm Cu
4. Przewody zasil. oprawy YLY3x1,5 (kl. I)
5. Rezystancja uziemienia R < 10 omów
6. Zabezpieczenie opraw S301C2 we wnękach słupów
7. Projektowane oświetlenie sterowane ręcznie i zegarem astronomicznym z istn. rozdzielnicy w budynku sali gimnastycznej
8. Szklarnię, fontannę i altanę zasilić odpowiednio z rozdz. TB01, TB02 i TB03

TN-S

Obiekt: OGRÓD SENSORYCZNY OŚWIETLENIE	Adres inwestycji : Radom ul. Stanisława Wernera 6 dz. nr ewid. 8/2		
PLAN PROJEKTOWANYCH KABLI NISKIEGO NAPIĘCIA	Skala:	Data: 19.12.22	Nr rys. E2
Projektant : Robert Nowak GP-III-7342/184/94			