

Sierakowice, dnia 18.12.2019

EO/KAWZ - 37/2019
URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU
KANCELARIA OGÓLNAWydział Gospodarki Miejskiej
i Inwestycji

WPSY 10 -01- 2020 NEŁO

09-01-2020
WPLYNEŁO**WARUNKI ZASILANIA
Z SIECI OŚWIETLENIOWEJ
ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.**Odpowiadając na wniosek, ENERGA Oświetlenie Sp.z o.o. wyraża zgodę na zasilenie: **oświetlenia ulic**ulica: **DZ. NR 106; 107/1 OBR.8**w miejscowości: **LĘBORK**

z sieci oświetleniowej ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. po spełnieniu niniejszych warunków:

1. Miejsce zasilania obiektu z istniejącej sieci oświetleniowej:

Istniejąca sieć oświetleniowa, SŁ. 1.3/4, TO-950 "LĘBORK GDAŃSKA"

2. Moc obiektu zasilanego: **1 kW**3. Rodzaj połączenia z istniejącą siecią: **kablowe**

4. Zakres wykonania niezbędnej rozbudowy sieci oświetleniowej przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

5. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej tg fi: **0.4**

6. Sposób rozliczenia kosztów energii elektrycznej określa obowiązująca Umowa na świadczenie usługi oświetlenia której Stroną jest GMINA MIASTO LĘBORK.

7. Dane dotyczące sieci oświetleniowej o napięciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

- a) Układ sieci: **TN-C**
- b) Maksymalny prąd zwarciový w sieci: **26 kA** (Rzeczywistą wartość prądu zwarciový oblicza projektant)
- c) Stacja transformatorowa SN/nN T-
- d) System ochrony od porażen: **samoczynne wyłączenie zasilania**

8. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

9. Granicę eksploatacji urządzeń stanowią:

BRAK. PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE BĘDZIE EKSPLOATOWANE PRZEZ EOŚ

Strona 1 z 2

10. Warunki dodatkowe:

Uzgodnieniu w ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. podlega:

Projekt budowlany

Projektowane oświetlenie powiązać:

a) dla celów sterowania z:

b) dla ciągłości dostarczenia energii:

11. Ważność warunków ustala się na okres

2

lata od daty wystawienia.

12. Uwagi dodatkowe:

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE ZASILIĆ Z ISTNIEJĄCEGO SŁUPA NR 1.3/4 TO-950 "LĘBORK GDAŃSKA" PRZY UL. PRYZAMCZE (WYSOKOŚĆ POSESJI 7). PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE POWIĄZAĆ Z IST. SŁUPIE NR 1.7/4 (PRZY POMNIKU). W ISTNIEJĄCYM SŁUPIE NR 1.3/4 TABLICZKĘ SŁUPOWĄ NA DWURZĘDOWĄ WG. STANDARDÓW EOŚ. ZAPROJEKTOWAĆ LINIĘ KABLOWĄ WG. OBLICZEŃ, LECZ NIE MNIEJ JAK YAKXS 4x25mm². W PROJEKTOWANYCH SŁUPACH ZASTOSOWAĆ BAKIELITOWE SŁUPOWE TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE WG. STANDARDÓW EOŚ.

Projektowane oświetlenie będzie eksploatowane przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.. Niniejsze warunki zasilania tracą ważność w przypadku zmiany eksploatatora.

Kierownik
Dział Realizacji Usług
Sierakowice
.....
Marek Szymusik
opracował

Kierownik
Regionalny Wzrost Realizacji Usług
Pólnoc
.....
Marek Szymusik
zatwierdził

Otrzymują: 1. Gmina Miejska Lebork; 84-300 LĘBORK; Armii Krajowej 14
2. EO