



Poznań, 10.03.2023 r.

nr postępowania: 783/AZ/262/2022

do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w przedmiocie: **Modernizacja sali wykładowej 111 w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej ul. Piątkowska 94 w Poznaniu**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ złożonym przez Wykonawcę Zamawiającego poniżej udziela wyjaśnień.

Pytanie 1.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące opraw oświetleniowych TYP PROFILITE 60 SUSP MICRO-P:

- a) W jaki sposób oprawy mają zostać skrócone?
- b) Co z gwarancją producenta po skróceniu opraw?
- c) Czy oprawy mają być nowe - brak ich w przedmiarze? Jeśli mają być nowe, zwracam się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż:

- a) W jaki sposób oprawy mają zostać skrócone? – w projekcie dobrano już oprawy o właściwej długości i parametrach fotometrycznych – długość każdej oprawy to 224,1cm zgodnie z legendą umieszczoną na planach – łącznie każda linia będzie miała długość 448,2cm – nie ma potrzeby skracania lamp.
- b) Co z gwarancją producenta po skróceniu opraw? - jak wyżej – nie skracamy lamp więc obowiązuje gwarancja standardowa producenta
- c) Czy oprawy mają być nowe - brak ich w przedmiarze? Jeśli mają być nowe, zwracam się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru – oprawy zgodnie z legendą zawartą lamp planie Instalacja oświetlenia E-01.

Odpowiedzi Zamawiającego należy uwzględnić w składanych ofertach. Powyższe informacje otrzymują wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SWZ. Powyższa informacja została zamieszczona na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan W pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Z-ca Kanclerza
ds. Inwestycyjnych

mgr inż. Marcin Gulczyński