



LEGENDA

- istniejąca tablica bezpiecznikowa
- oprawa nastropowa LED z dyfuzorem opalizowanym 60W; 123lm/W; 7400lm np.: REGULUX ES System 4000K; Ra>80; IP44; IK06, kolor PMMA ryflowany strukturalny
- łącznik świetlnikowy p.L/ n.L.
- gniazdo wtyczkowe 16A podwójne z uzziemieniem p.L.
- gniazdo LAN 2x RJ45 instalacji teletechnicznej
- ranka wielokrotna do zestawu gniazd ZG
- koryto kablowe

- centrala alarmowa wraz z kontrolą dostępu
- czujnik kart zbliżeniowych
- cyfrowa dualna czujka ruchu (PIR + mikrofale)
- czujka magnetyczna kontroli stanu drzwi
- elektrozaczep zamka drzwi 12V DC
- sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny
- przycisk monostabilny natynkowy

LINIE STOSOWANE NA RZUTACH

- linia zbiorcza inst. elektrycznych
- linia zbiorcza inst. oświetlenia
- linia zbiorcza inst. gniazd
- linia zbiorcza inst. teletechnicznej
- linia zbiorcza inst. PPOŻ
- linia instalacji gniazd 230V
- linia inst. oświetlenia
- linia inst. teletechnicznej
- linia inst. PPOŻ

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	WP. RYS.
INSTAL-PROJEKT		1:50	02.2020	E-05
ul. Słowackiego 37 ul. Leniwa 37 tel/fax (032) 473-05-493 kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl www.instal-projekt.net.pl		1:50		
OBIEKT	BUDYNEK URZĘDU MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ	OPRACZONA	mgr D. Bialecki	
Miejsce wykonania	Projekt budowlano-wykonawczy	PROJEKTOWA		
Wymagania	Wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla adaptacji pomieszczeń na archiwum biurowe UM Jastrzębie-Zdrój	PROJEKTOWA	mgr D. Bialecki	
Wymagania	Plan instalacji elektrycznych - rzuu pomieszczeń 154B, 155B	PROJEKTOWA	mgr D. Bialecki	
Wymagania	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60	PROJEKTOWA		
Wymagania	44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60	PROJEKTOWA		