


SYMBOL	PRZYKŁADOWY TYP APARATU LEGRAND
Q 1	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 100A
F 2	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 3112 B-6.6A
H 2	LAMPKI SYGNALIZACYJNE L-345
O 3	OCHRONNIK PRZECIWPŁYCIOWY KLASY C (T2) UKŁAD TN-C-S
FI 01,02,03,15,19,20	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO NADPRĄDOWY P 312 B-10-30-AC , 10A
K 02	PROGRAMATOR CYFROWY ASTRONOMICZNY nr ref. 0047 64
FI 11,12,14,18,21:26	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO NADPRĄDOWY P 312 B-16-30-AC , 16A
FI 16,17	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO NADPRĄDOWY P 312 B-20-30-AC , 20A
FI 13	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO NADPRĄDOWY P 312 C-2-30-AC , 2A
H 21:26	LAMPKI SYGNALIZACYJNE L-308
K 21:26	STYCZNIK SM 320 230-2z
K 211:261	TERMOSTAT nr ref. 0038 40
B 211:261	CZUJNIK TEMPERATURY nr ref. 0767 23



UKŁAD SIECI TN-C-S
DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA