



Warszawa, dnia03 WRZ 2021.....

Wydział Zamówień Publicznych

Komendy Stołecznej Policji

WZP- 3308.../3045/21

Dotyczy: Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym w celu zawarcia umowy ramowej pn.: **Dostawy materiałów sanitarnych**, nr ref.: **WZP-3045/21/209/IR**.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 1 i 4 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129), zwanej dalej Ustawą, informuje o treści wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) złożonych przez wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach oraz zmianach treści SWZ

Pytanie nr 3 (dot. Zadania nr 1):

Zadanie nr 1 poz. 17

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw natryskowy podtynkowy o regulowanym czasie wyptywu 15-50 sekund lub stałym wyptywie 30 sekund ? proszę o uściślenie pozycji"

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje o **zmianie treści Załącznika 3a do SWZ** w nw. Zakresie:

Kol. 2, poz. 17 otrzymuje brzmienie:

„Zestaw natryskowy podtynkowy do wody zmieszanej Bateria czasowa natryskowa,z regulowanym czasem przepływu wody: 0-60 sekund lub ze stałym czasem przepływu 30 sekund, z przyłączem 1/2". W zestawie z głowicą prysznicową. Wysoce odporna na wandalizm, wykonana z litego mosiądzu. Zestaw kompletny gotowy do montażu. Przeznaczony do toalet publicznych

Załącznik nr 3a-d do SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.

Wyjaśnienia treści i zmiany zapisów SWZ są wiążące dla stron i muszą być uwzględnione w składanych ofertach.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
Robert BURASIŃSKI

Skilwa
[Signature]