

Sierpc, dnia 20.04.2021r.

**Zamawiający:**  
**Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu**  
ul. Narutowicza 64  
09-200 Sierpc  
tel./fax (024) 275-28-83, 275-58-20  
regon 007010881  
NIP 776-000-48-23  
Adres strony internetowej <http://www.mwmskansen.pl>  
Adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/mwmskansen>  
e-mail: [skansen@mwmskansen.pl](mailto:skansen@mwmskansen.pl)

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
niniejszego zamówienia**

## **WYJAŚNIENIE**

### **TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn. "Aranżacja wystawy stałej w obiektach **Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu**" - Znak sprawy : DzAI 281/01/21.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień publicznych Nr 2021/BZP 00032943/01 z dnia 2021-04-14

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, iż wniesiono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Treść wniosków wraz z odpowiedziami Zamawiającego zestawiono poniżej.

#### **Treść Wniosku 1**

Aranżacja ekspozycji w budynku nr 1.

- Element E-06\_01 - brak rysunku szczegółowego, tylko widok z góry.
- Element E-07\_01 - jaka grubość sklejk?
- Elementy Z-01 do Z-09 - jakie wymiary zasłon?

#### **Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 1:**

Element E-06\_01 to element analogiczny do elementu rozrysowanego na arkuszu 03 w części rysunkowej opracowania. Wymiary: 110 x 150 cm. Ostateczna ilość kubików oraz elementów graficznych zostanie ustalona w trakcie wykonywania ekspozycji i będzie uzależniona od ilości i zawartości materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. W zakresie wykonawcy wystawy leży opracowanie całości projektu graficznego, a ten element jest jego częścią. Elementy te opisane są w części opisowej opracowania.

Element E-07\_1 sklejka grubości 20 mm.

Zasłony: szer. 150 cm , dł. 230 cm. każda, po dwie zasłony na okno.

#### **Treść Wniosku 2**

Aranżacja ekspozycji w budynku nr 3.

- Element E-1.1\_03 - brak rysunku szczegółowego, tylko widok z góry? Czy przyjąć, że jest taki sam, jak element E-1.1\_02?
- Element E-1.1\_07 - brak rysunku szczegółowego, nie jest również pokazany na widoku z góry.
- Rysunek 05 - błędy w opisie widoków - widok A na rys. 05 to faktycznie widok B na rys. 01; widok B na rys. 05 to faktycznie widok A na rys. 01, z kolei widok D na rys. 05 to faktycznie fragment widoku C z rys. 01. Widok D z rys. 01 nie jest w ogóle pokazany na rysunku 05.

#### **Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 2:**

Element E-1.1\_03 – Wg części opisowej: elementy E-1.1\_01 do 07 to podesty ekspozycyjne, natomiast elementy opisane jako E-1.1\_02-03 powinny być opisane jako elementy Ep – elementy graficzne.

Element E-1.1\_07 - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementów wskazanych na rzucie ekspozycji od E-1.1\_01 do E-1.1\_06 (rzut piętra).

Rysunek 05 - Każdy z elementów ekspozycji w budynku został rozrysowany i zwymiarowany na odrębnych rysunkach. Wszystkie elementy zaznaczone na rysunkach są przeznaczone do wykonania.

### **Treść Wniosku 3**

Aranżacja ekspozycji w budynku nr 5.

- Rysunek 06 - błędy w opisach. Elementy E-1.3\_02 to najprawdopodobniej E-1.7\_02; elementy E-1.3\_04 to najprawdopodobniej E-1.7\_04 a E-1.3\_05 to zapewne E-1.7\_05.
- Element E.07-01 - brak w wykazie elementów do wykonania przez Wykonawcę, jest na widoku z góry oraz rysunku 11.
- Element E-1.7-06 - brak rysunku szczegółowego, tylko widok z góry. Brak wymiarów.
- Element Ep. 1.3-01 - brak rysunku szczegółowego. Na widoku z góry to prawdopodobnie element opisany jako E-p.3\_01. Brak wymiarów.
- Element E-1.1\_01 - brak rysunku szczegółowego, tylko widok z góry. Brak wymiarów.

### **Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 3:**

Rysunek 06 – Element E-1.3\_02 oznaczony jest prawidłowo jako element zabudowy, dodatkowo rozrysowany na rysunku szczegółowym (nr 06). Element E-1.3\_04 to gabłota oznaczona prawidłowo zarówno na rysunku szczegółowym, jak i w opisie. E-1.3\_05 to takie same elementy umieszczone w dwóch salach, co zostało zaznaczone zarówno na rzucie.

Element E.07-01 . Dokumentację należy czytać łącznie, wszystkie elementy zaznaczone na rysunkach są przeznaczone do wykonania.

Element E-1.7-06 - Element E-1.7-06 to ekran projekcyjny, nie wymaga rysunku szczegółowego.

Element Ep. 1.3-01 – to nadruk bezpośredni na tapecie winylowej

Element E-1.1\_01 - został opisany w części opisowej, zwymiarowany i oznaczony na rzucie, dodatkowo zwizualizowany na wizualizacji.

### **Treść Wniosku 4**

- M-05\_1 / M-03\_01-03 / Proszę podać lokalizację montażu głośników (głośnik sufitowy, ścienny, podtynkowy itd...).
- M-03\_4 / Mp-0.10\_01-02 / E-1.3\_01-02 / Czy wiemy jakie minimalne wymagania ma aplikacja?
- M-1.7\_01 Proszę podać lokalizację montażu projektora.

### **Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 4:**

Głośniki sufitowe

Minimalne wymagania sprzętowe opisane są w dokumencie „Opis sprzętu multimedialnego i oświetlenia”. Jeśli chodzi o wymagania dotyczące zawartości poszczególnych aplikacji to również w tym dokumencie znajdują się wytyczne.

Montaż projektora oznaczono na rzucie (nr arkusza 02).

### **Treść Wniosku 5**

Czy w zakresie jest wykonanie kompletnego okablowania instalacji elektrycznej zasilania stanowisk ekspozycyjnych, oświetlenia ekspozycyjnego oraz okablowania sieci strukturalnej LAN?

### **Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 5:**

Tak w zakresie jest wykonanie okablowania instalacji elektrycznej zasilania stanowisk ekspozycyjnych, oświetlenia ekspozycyjnego oraz okablowania sieci strukturalnej LAN.

**Treść Wniosku 6**

Czy w zakresie jest wykonanie sterowania instalacją oświetlenia przez system zarządzania ekspozycją?

**Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 6:**

Tak. W zak. włącz/wyłącz

**Treść Wniosku 7**

Prosimy o opisanie minimalnych parametrów systemu zarządzania ekspozycją?

**Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 7:**

Wymagania dla systemu sterowania ekspozycją:

- Monitorowanie stanu pracy urządzeń.
- Sterowanie urządzeniami (player, komputer, monitor).
- Zdalne wygrywanie kontentu przez system sterowania.
- Regulacja głośności wszystkich urządzeń poprzez system sterowania.
- Dostęp do systemu sterowania przez przeglądarkę w komputerach stacjonarnych oraz poprzez urządzenia mobilne.
- Ustawianie harmonogramu włączania i wyłączania wystawy.
- Zarządzanie użytkownikami (dostępem do systemu).

**Treść Wniosku 8**

Proszę o wyjaśnienie czy wskazana przez Zamawiającego kwota 552221 PLN to kwota brutto czy netto?

**Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 8:**

Jest to kwota netto

**Treść Wniosku 9**

Bardzo proszę o podanie ilości lamp, które mają być zainstalowane jako oświetlenie sufitowe, szynowe. W projekcie widoczne są szynoprzewody na rzutach, jednak nie jest znana ilość lamp instalowanych na suficie.

**Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 9:**

1	Oświetlenie szynowe - szynoprzewody, linki, akcesoria	kpl
2	Reflektor – sterowanie potencjometrem	33
3	Reflektor – sterowanie potencjometrem z zestawem szybek	5
4	Oświetlenie gablot: reflektory oraz bramki i szyny, kpl	kpl

Wyjaśnienie SWZ zawarte w niniejszym piśmie:

- stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia,
- zostało zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/mwmskansen>.

Powyższe wyjaśnienie SWZ w żaden sposób nie zmienia dotychczasowej treści SWZ. W tym stanie rzeczy Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

DYREKTOR  
MUZEUM WSI MIZOWIECKIEJ  
W SIELEPCZU  
*Jan Rzeszotarski*