



# GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski  
tel. 75 6477888 fax. 75 6477889

email: [urząd@lwowekslaski.pl](mailto:urząd@lwowekslaski.pl), [www.lwowekslaski.pl](http://www.lwowekslaski.pl)

KRYSTAL  
PRZETARGÓW  
PUBLICZNYCH  
2011



IN.271.75.2022.NP/5

Lwówek Śląski, dnia 06.09.2022 r.

**dotyczy:** Zaproszenia do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022.1710 ze zm.) na **ROBOTY BUDOWLANE pn: „Remont dachu Mauzoleum Hohbergów na Cmentarzu Komunalnym w Lwówku Śląskim – postępowanie II”.**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2022.1710 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w sposób następujący:

#### Pytanie nr 1:

Proszę o podanie informacji jaka jest grubość blachy miedzianej przekazanej do realizacji jaka jest jej waga. Grubość blachy proszę podać z dokładnością do 0,05 mm a ciężar rolek w przybliżeniu do 5 kg.

#### Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż posiada blachę miedzianą w rolkach (3 szt.) o poniższych parametrach:

- szerokość - 0,67 m;
- grubość – 0,70 mm;
- waga – 105 kg.

Ponadto, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2022.1710 ze zm.), Zamawiający zawiadamia, iż ulega zmianie treść SWZ, w sposób następujący:

#### Jest:

#### Załącznik nr 9 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### „3. Zakres przedmiotu zamówienia:

(...)

#### UWAGA!

Zamawiający informuje, iż posiada blachę miedzianą w rolkach (3 szt.) o szerokości 0,67 m i gr. 1,0 mm jako materiał własny, który przekaże Wykonawcy za pokwitowaniem.

(...)”

**Załącznik nr 6 do umowy – Protokół przekazania materiałów budowlanych**

„ (...)

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa materiału</b>	<b>Ilość</b>
1.	Błacha miedziana w rolce o szerokości 0,67 m i gr. 1,0 mm	3 szt.

(...)”

**Winno być:**

**Załącznik nr 9 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

„3. Zakres przedmiotu zamówienia:

(...)

**UWAGA!**

Zamawiający informuje, iż posiada blachę miedzianą w rolkach (3 szt.) o szerokości 0,67 m, **gr. 0,70 mm i wadze 105 kg** jako materiał własny, który przekaże Wykonawcy za pokwitowaniem.

(...)”

**Załącznik nr 6 do umowy – Protokół przekazania materiałów budowlanych**

„ (...)

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa materiału</b>	<b>Ilość</b>
1.	Błacha miedziana w rolce o szerokości 0,67 m, <b>gr. 0,70 mm i wadze 105 kg</b>	3 szt.

(...)”

Sprawę prowadzi:

Natalia Przystawska, kontakt za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl>