

STAROSTA LESZCZYŃSKI

Leszno, dn. 06.04.2021 r.

Znak sprawy: GN.III.6630.252.2021

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończonych w dniu 06.04.2021 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Przedmiot narady:	Linia kablowa nN oświetlenia ulicznego.
Lokalizacja:	Osieczna - Miasto Osieczna, dz.: 1200/10
Wnioskodawca:	URZĄD GMINY OSIECZNA ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna
Inwestor:	GMINA OSIECZNA ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna
Przewodniczący:	ALEKSANDRA JANKOWSKA - Główny Specjalista
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	26.03.2021 r.

**PODSUMOWANIE NARADY**

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

**Stanowisko Przewodniczącego:**

- zbliżenie do drogi powiatowej.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie elektroniczny	Zgodnie z treścią pisma z dnia 06.04.2021: "sprawa GN.III.6630.252.2021 – uzgodnić z zarządcą drogi"	- Pan Wiesław Rajch
2	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	Brak.	-przedstawiciel nie brał udziału
3	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie elektroniczny	Zgodnie z treścią pisma z dnia 31.03.2021: - istniejący gaz ś/c dn 40 PE, - szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Lesznie, w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej, - w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny	-Pan Grzegorz Wawrzyniak

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Jankowska, dn. 06-04-2021 13:00:25

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie,</li> <li>- na czas wykonywania robót, przy wykopach większych niż 0,6m zabezpieczyć je przed obsunięciem ziemi,</li> <li>- w przypadku wystąpienia kolizji z gazociągami, projekt przebudowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu,</li> <li>- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Gazownię w Lesznie.</li> </ul>	
4	<b>Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.</b> elektroniczny	<p>Zgodnie z treścią pisma z dnia 06.04.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzgodniono z uwagami - skrzyżowanie z siecią wod-kan.,</li> <li>- w miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do sieci i przyłączy wod-kan. wykopy należy prowadzić ręcznie,</li> <li>- szczegółowy przebieg sieci i przyłączy wod-kan. należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów,</li> <li>- zachować normatywne odległości od istniejących sieci i przyłączy wod-kan.</li> </ul>	<b>-Pan Tadeusz Kulas</b>
5	<b>Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna</b>	Brak.	<b>- przedstawiciel nie brał udziału</b>
6	<b>INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu</b>	<p>Zgodnie z pismem z dnia 31.03.2017 : "Spółka INEA S.A. informuje, iż od dnia 01.04.2017 roku, nie będzie osoby upoważnionej do reprezentowania spółki na naradach koordynacyjnych organizowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą, o wskazanie wnioskodawcom konieczności przeprowadzenia uzgodnień wszelkich projektów ze Spółką INEA S.A. realizowanych na terenie powiatu leszczyńskiego. Projekty do uzgodnień ze Spółką INEA S.A. proszę kierować drogą elektroniczną na adres: uzgodnienia@inea.com.pl"</p>	<b>- przedstawiciel nie brał udziału</b>
7	<b>Orange Polska S.A.</b>	Brak.	<b>-przedstawiciel nie brał udziału</b>
8	<b>Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.</b>	<p>Zgodnie z pismem z dnia 03.04.2017: "Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. informuje, iż od dnia 01.04.2017 roku, nie będzie osoby upoważnionej do reprezentowania Spółki na naradach koordynacyjnych organizowanych w siedzibie Starostwa Powiatu. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą, o wskazanie wnioskodawcom konieczności przeprowadzenia uzgodnień wszelkich projektów z Wielkopolską Siecią Szerokopasmową S.A. realizowanych na terenie Państwa powiatu. Projekty do uzgodnień z Wielkopolską Siecią Szerokopasmową S.A. proszę kierować drogą elektroniczną na adres: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl."</p>	<b>- przedstawiciel nie brał udziału</b>
<b>Wnioskodawca</b>			<b>URZĄD GMINY OSIECZNA</b>

**UWAGA:** Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorącego udział w naradzie w sposób stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnością.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty Leszczyńskiego

Aleksandra Jankowska  
Główny Specjalista

Podpis przewodniczącego narady

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Jankowska, dn. 06-04-2021 13:00:25

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

**POUCZENIE:**

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).

