

ZP.271.8.2024.RB

Wykonawca uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. **Budowa centrum obsługi lokalnej społeczności i inicjatyw Gminy**

Gmina Karnice jako Zamawiający informuje, że ww. postępowaniu zostały złożone pytania. Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Proszę o doprecyzowanie. Oprawy A1,A2,A3 i E1 mają być wyposażone w zasilacz DALI. Temperatura barwowa została określona w zakresie 2700-6500K. Czy to oznacza że użytkownik ma mieć możliwość wyboru barwy świecenia , np. 2700,4000 lub 6500K? Jeżeli tak to proszę o informację w jaki sposób wybór barwy świecenia ma być realizowany .

Odpowiedź nr 1

Zamawiający załączył zaktualizowaną wersję projektu technicznego branży elektrycznej. Doprecyzowano oprawy o barwie 4000K.

Z up. Wójta

mgr Radosław Borowy
Wójt Gminy Karnice