



# Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976  
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719  
<http://www.trzebowniko.pl>  
poczta@trzebowniko.pl

BR.271.1.15.2023

Trzebowniko, dn. 12.07.2023r.

## WYJAŚNIENIA NR 1

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.15.2023 pn.: **Roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw na działce nr 3339 w Łukawcu, gmina Trzebowniko w ramach zadania pn.: „Budowa nowego placu zabaw w Łukawcu (za Szkołą)”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1 :** Czy Zamawiający dopuści wykonanie w zestawie zabawowym daszków oraz elementów ozdobnych z płyty HDPE?

**Odpowiedź :** bariery, elementy ozdobne, dachy - dopuszcza się zastosowanie płyty HDPE o grubości min. 15mm; elementy ozdobne mają być wykonane w przestrzeni 3d- nie płaskie.

**Pytanie 2:** Czy zamawiający dopuści wykonanie w zestawie zabawowym podestów o konstrukcji stalowej z wypełnieniem z antypoślizgowej płyty HDPE?

**Odpowiedź:** Dopuszcza się podest o konstrukcji stalowej z wypełnieniem z antypoślizgowej płyty hdpe o grubości min 19mm , konstrukcja podestu stalowa ocynkowana malowana podwójnie farbą proszkową.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający dopuści wykonanie w zestawie zabawowym zamiast zjeżdżalni otwartej kręconej zjeżdżalnię rurową kręconą zamkniętą?

**Odpowiedź:** tak

Lesław Kuźniar  
Wójt Gminy Trzebowniko