RZUT I WIDOK BUDYNKU NR 8 - INSTALACJA GNIAZD I OŚWIETLENIA





LEGENDA
OPRZĘT INSTALACYJNY

- łącznik jednobiegunowy 16A/230V
- łącznik schodowy 16A/230V
- łącznik dwubiegunowy 16A/230V

LEGENDA OPRAW

42 szt. Oprawa przemysłowa hermetyczna TYTAN LED 43W (7000 lm;IP65 ;4000K)

5 szt. NAŚWIETLACZ LED 30W,2400lm, IP65,4000K Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU PODŁĄCZONY DO ROZŁĄCZNIKA Z ZEGAREM ASTRONOMICZNYM

LEGENDA
PODZIAŁ ENERGII
Rozdzielnice elektryczne

ZK - złącze kablowe

TP1 - tablica bezpiecznikowa

GNIAZDA INSTALACYJNE
Gniazda 230V

- gniazdo podwójne 2 x 2P+Z 16A/230V p/t
- przycisk głównego wyłącznika pożarowego z sygn. LED

LEGENDA
INSTALACJA ODGROMOWA

- – drut odgromowy fi 8mm
- – złącze
- – złącze kontrolne
- – złącze rynnowe
- – iglica odgromowa

1. *Opis i rysunek stanowią integralną całość projektu instalacji odgromowej.*
2. *Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie*
3. *Dla ochrony przed wyładowania atmosferycznymi polaci dachowej projektuje się zwody instalacyjne na uchwytach dystansowych.*
4. *Uchwyty instalacyjne wysokie >40cm dostosować do polaci dachowej.*
5. *Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi elementów wyniesionych ponad dach projektuje się zwód pionowy wystawiony powyżej elementu metalowego.*
6. *Połączenia uziomów i połączeń wyrównawczych z zastosowaniem bednarki wykonywać przez spawanie. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach łączenie śrubami (jedną M10 lub dwoma M6). Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.*
7. *Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305.*

GARNIZON ŻAGAŃ		**R.Z.I. Zielona Góra** UL. Bolesława Chrobrego 7 65-043 Zielona Góra		
INSTALACJA GNIAZD I OŚWIETLENIA W BUD. NR 9 W SULECHOWIE INSTALACJA ODGROMOWA W BUD. NR 9 W SULECHOWIE				
architektoniczno - budowlana		skala 1:		
autor opracowania:	uprawnienia:	podpis	data	nr rys.
Mariusz WOŁK				9E