

DOBÓR URZADZEŃ

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE							JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE																																						
Pomieszczenie					Wymagana moc		Model	Qty	Wydajność nom.						Całkowita poj. nom.				Model			om. poj. agregatu chłodniczego			Obciążenie agregatu chłodniczego																				
Poziom	Nazwa pom.	Pow.	Obciążenie jedn. chłodzącej	Obciążenie jedn. grzewczej	Chłodzenie				Grzanie	Chłodzenie			Grzanie			Chłodzenie		Grzanie		Typ modelu	Nazwa modelu	Qty	Chłodzenie		Grzanie		Obciążenie chłodniczego																		
					TC	TC				TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC				TC	TC	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie																	
-	-	H1	H2	H3	H4	H5	H6	(EA)	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	-	-	(EA)	H20	H21	H22	H23	%	%																		
2 Piętro	305 M. Sala	23.55	0.23	-	5.32	4.57	-	1	7.1	6.10	4.8	4.13	8.0	6.88	7.1	6.10	8.0	6.88	1	-	-	67.20	57.78	75.60	65.00	128.57	128.70																		
	304 Biuro	10.3	0.22	-	2.30	1.98	-	1	2.2	1.89	1.5	1.29	2.5	2.15	2.2	1.89	2.5	2.15																											
	303 Biuro	7.41	0.3	-	2.21	1.90	-	1	2.2	1.89	1.5	1.29	2.5	2.15	2.2	1.89	2.5	2.15																											
	302 Biuro	10.11	0.23	-	2.30	1.98	-	1	2.8	2.41	1.9	1.63	3.2	2.75	2.8	2.41	3.2	2.75																											
	301 Biuro	25.15	0.19	-	4.79	4.12	-	1	5.6	4.82	3.8	3.27	6.3	5.42	5.6	4.82	6.3	5.42																											
	300 Biuro	15.73	0.15	-	2.35	2.02	-	1	2.8	2.41	1.9	1.63	3.2	2.75	2.8	2.41	3.2	2.75																											
	308 Biuro	17.39	0.12	-	2.15	1.85	-	1	2.2	1.89	1.5	1.29	2.5	2.15	2.2	1.89	2.5	2.15																											
	307 Biuro	14.63	0.14	-	2.01	1.73	-	1	2.2	1.89	1.5	1.29	2.5	2.15	2.2	1.89	2.5	2.15																											
1 Piętro	206 Biuro	15.24	0.29	-	4.38	3.77	-	1	4.5	3.87	3.0	2.58	5.0	4.30	4.5	3.87	5.0	4.30										1	-	-	67.20	57.78	75.60	65.00	128.57	128.70									
	207 Biuro	14.59	0.13	-	1.85	1.59	-	1	2.2	1.89	1.5	1.29	2.5	2.15	2.2	1.89	2.5	2.15																											
	208 Biuro	14.54	0.13	-	1.85	1.59	-	1	2.2	1.89	1.5	1.29	2.5	2.15	2.2	1.89	2.5	2.15																											
	209 Biuro	23.24	0.14	-	3.3	2.84	-	1	3.6	3.10	2.4	2.06	4.0	3.44	3.6	3.10	4.0	3.44																											
	210 Biuro	14.25	0.12	-	1.74	1.49	-	1	2.2	1.89	1.5	1.29	2.5	2.15	2.2	1.89	2.5	2.15																											
	201 Biuro	14.09	0.13	-	1.88	1.62	-	1	2.2	1.89	1.5	1.29	2.5	2.15	2.2	1.89	2.5	2.15																											
	202 Sekretariat	24.37	0.12	-	2.84	2.44	-	1	2.8	2.41	1.9	1.63	3.2	2.75	2.8	2.41	3.2	2.75																											
	203 Biuro	26.1	0.12	-	3.2	2.75	-	1	3.6	3.10	2.4	2.06	4.0	3.44	3.6	3.10	4.0	3.44																											
	204 Biuro	14.28	0.11	-	1.62	1.39	-	1	2.2	1.89	1.5	1.29	2.5	2.15	2.2	1.89	2.5	2.15																											
205 Biuro	23.75	0.17	-	4.06	3.49	-	1	4.5	3.87	3.0	2.58	5.0	4.30	4.5	3.87	5.0	4.30																												
Parter	106 Biuro	15.24	0.3	0.26	4.53	3.9	-	1	4.5	3.87	3.0	2.58	5.0	4.30	4.5	3.87	5.0	4.30																			1	-	-	67.20	57.78	75.60	65.00	128.57	128.70
	107 Biuro	14.59	0.13	-	1.85	1.59	-	1	2.2	1.89	1.5	1.29	2.5	2.15	2.2	1.89	2.5	2.15																											
	108 Biuro	14.54	0.13	-	1.85	1.59	-	1	2.2	1.89	1.5	1.29	2.5	2.15	2.2	1.89	2.5	2.15																											
	104+105 Biura	25.99	0.16	-	4.06	3.49	-	1	4.5	3.87	3.0	2.58	5.0	4.30	4.5	3.87	5.0	4.30																											
	103 Biuro	11.62	0.15	-	1.7	1.46	-	1	2.2	1.89	1.5	1.29	2.5	2.15	2.2	1.89	2.5	2.15																											
	102 Biuro	16.45	0.15	-	2.39	2.06	-	1	2.8	2.41	1.9	1.63	3.2	2.75	2.8	2.41	3.2	2.75																											
	109 Informacja	23.19	0.14	-	3.14	2.7	-	1	3.6	3.10	2.4	2.06	4.0	3.44	3.6	3.10	4.0	3.44																											
	110 Biuro	13.8	0.11	-	1.59	1.36	-	1	1.5	1.29	1.0	0.86	1.7	1.46	1.5	1.29	1.7	1.46																											
	100 Biuro	13.51	0.14	-	1.88	1.62	-	1	2.2	1.89	1.5	1.29	2.5	2.15	2.2	1.89	2.5	2.15																											
	101 Biuro	24.25	0.15	-	3.69	3.17	-	1	3.6	3.10	2.4	2.06	4.0	3.44	3.6	3.10	4.0	3.44																											