
istn. wod ø50 Ro=123,90
90,0°
90,1°
istn. wod ø50 Ro=124,40
istn. wod ø50 Ro=124,40
istn. wod ø80 Ro=124,80
proj. kan. san. ø200 Rd=122,88
S28 - S27
89,9°
5,8°
zasuwa DN100
włączenie w istn. sieć PCV DN110
1:100
1:200

Poziom porównawczy 117,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	125,55		125,60		125,60		126,30		126,45	
Rzędna terenu istniejącego	125,55		125,60		125,60		126,30		126,45	
Rzędna osi rurociągu [m]	123,90		123,63		123,72		124,45		125,00	
Zagłębienie osi rurociągu	1,65		1,97		1,88		1,85		1,45	
Odległości [m]		2,00		1,81		35,65		5,08		
Średnice, materiał Spadek		PE100_RC_SDR17_sz 110×6,6 135,6 ‰		PE100_RC_SDR17_sz 110×6,6 50,9 ‰		PE100_RC_SDR17_sz 110×6,6 20,5 ‰		PE100_RC_SDR17_sz 110×6,6 107,1 ‰		110×6,6 PE100_RC
Długość trasy [m]	0,00		2,00		3,81		39,46		44,54	


0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
W1
W2
W3
W4
W5


istn. rur. DN200 Ro=124,13
istn. kabel energ. NN Ro=124,40
rura wdudzielna DN110, L=2m
istn. kabel teletech. Ro=124,20
rura dwudzielna DN110, L=2m
5,6°
68,4°
0,6°
68,4°
125,80
zasuwa DN100
zestaw
studnia PE DN1000 z zasuwą DN100
126,50
126,50
124,75
1,75
125,40
125,40
123,26
2,14
125,40
125,40
123,63
1,77
125,50
125,50
123,89
1,61
125,50
125,50
123,99
1,51
9,97
55,54
2,49
2,49
4,38
25,1 ‰
SDR17_sz
110×6,6
PE100_RC_SDR17_sz
26,7 ‰
PE100_RC_SDR17_sz
110×6,6
150,0 ‰
PE100_RC_SDR17_sz
110×6,6
101,7 ‰
PE100_RC_SDR17_sz
110×6,6
22,5 ‰
54,51
110,05
112,54
115,02
119,40
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
W6
W7
SW
W8
W9


zbiornik na wodę V30m3
hydroforowy
125,65
proj. kan. san. ø160 Rd=124,18
K2 - K1
istn. kabel energ. NN Ro=124,40
rura dwudzielna DN110, L=2m
istn. rur. DN200 Ro=124,12
proj. kan. san. ø200 Rd=122,89
S28 - S27
68,5°
68,5°
zasuwa DN100
włączenie w istn. sieć PCV DN80
125,50
125,50
126,20
126,30
125,50
125,50
126,20
126,30
123,68
123,54
123,52
124,80
1,82
1,96
2,68
1,50
0,93
PE100_RC_SDR17_sz
8,91
62,74
2,5 ‰
PE100_RC_SDR17_sz
110×6,6
110×6,6
PE100_RC_SDR17_sz
20,4 ‰
0,00
0,93
9,83
72,57
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
W13
W14
W15
W1


zbiornik na wodę V30m3
istn. kabel teletech. Ro=124,20
rura dwudzielna DN110, L=2m
zestaw hydroforowy
90,1°
125,80
125,65
zasuwa DN100
125,50
125,50
125,50
125,50
125,50
125,50
124,05
123,84
124,05
1,45
1,66
1,45
4,42
3,98
46,4 ‰
PE100_RC_SDR17_sz
110×6,6
110×6,6
PE100_RC_SDR17_sz
51,6 ‰
0,00
4,42
8,39
0,0
6
W10
W11
W12

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

NAZWA ZADANIA:
Budowa i przepompowni strefowej

INWESTOR:
GMINA KUTNO
99-300 Kutno, ul. Witosa 1

DATA:
kwiecień 2023r.

NAZWA RYSUNKU:
Profil podłużny sieci wodociagowej

SKALA:
1 :100/200

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:	NR. RYSUNKU:
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Dzikowski	LOD/1487/POOS/10 branża sanitarna		S1