



LEGENDA

- złącze uniwersalne typu K-411
- połączenie spawane do zbrojenia
- zwody poziome oraz przewody odprowadzające z drutu stalowego FeZn8mm.

UWAGI:

- Przebieg uziomów pokazano orientacyjnie
- Wszystkie połączenia wykonano jako spawane
- Rezystancja uziemienia $R < 30 \Omega$
- Możliwe jest wykorzystanie jako zwodu poziomego blachy trapezowej pokrycia dachu pod warunkiem zapewnienia ciągłości połączeń w całej powierzchni dachu.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EPIC" KAROLINA JANKOWSKA-OKONEK				
85-384 BYDGOSZCZ, ul. KARTUSKA 6epic@o2.pl517730015				
TEMAT: Wiatra stalowa – kategoria obiektu XVIII				
ADRES OBIEKTU: 50-961 Wrocław ul. Obornicka 146; obręb Różanka, AR-8 dz. nr 4/29				
ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, ul.Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz				
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA ELEKTRYCZNA		
TEMAT:	INSTALACJA ODGROMOWA			
	NAZWISKO:	PODPIS:	NR UPRAWNIENI:	SKALA: 1-250
PROJEKTOWAŁ:	Inż. elektr. Ryszard Tyrakowski		GP-KZ-7342/28/02	DATA: 25.01.2021
SPRAWDZIŁ:	Inż. elektr. Andrzej Sobczak		AUB-KZ-7210/03/00	NR RYS: 8ILOŚĆ RYS: 9