



GMINA MIASTO LĘBORK
Ul. ARMII KRAJOWEJ 14
84-300 LĘBORK

Sierakowice, 18 kwiecień 2019 roku

Znak EOŚ - 2931 /UP-Si/MG/2019

Dot. Wniosku o usunięcie kolizji z siecią oświetleniową EOŚ w ramach przebudowy ul. Myśliwskiej i ul. Sudeckiej w Lęborku.

W nawiązaniu do złożonego wniosku o usunięcie kolizji z siecią oświetleniową EOŚ w ramach przebudowy ul. Myśliwskiej i ul. Sudeckiej w Lęborku, ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. wyraża zgodę na przebudowę sieci oświetleniowej po spełnieniu poniższych wymagań:

1. Opracować projekt budowlany usunięcia kolizji. Projekt uzgodnić z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
2. Przed posiedzeniem ZUDP trasy projektowanej przebudowy uzgodnić na etapie projektowania.
3. W projekcie usunięcia kolizji należy uwzględnić:
 - przestawienie latarni zlokalizowanych przy ul. Sudeckiej o numerach 304/3/1; 304/4 zasilanych z TO-939/1 „Komuny Paryskiej” poza obszar kolizji zgodnie z Państwa koncepcją,
 - przestawienie istniejących latarni zlokalizowanych przy ul. Myśliwskiej o numerach 8.7/1; 5.8/1; 5.9/1; 5.10/1 zasilanych z TO-713/1 „Lubelska” poza obszar kolizji zgodnie z Państwa koncepcją (odcinek Tatrzańska-Podhalańska),
 - przestawienie istniejących latarni zlokalizowanych przy ul. Myśliwskiej o numerach 207/1/5; 207/1/6 zasilanych z TO-713/1 „Lubelska” poza obszar kolizji zgodnie z Państwa koncepcją (odcinek Kujawska-Mazowiecka),
 - odkryte kable oświetleniowe zabezpieczyć dwudzielnymi rurami ochronnymi,
4. Wszelkie materiały z demontażu będące własnością EOŚ (przewody, wysięgniki, słupy, oprawy), należy przekazać do EOŚ dokumentując protokołem demontażu na miejsce wskazane przez Kierownika DRU Sierakowice.
5. Prace będą wykonywane po dopuszczeniu i pod nadzorem pracowników ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o..
6. Prace wykonywać zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.
7. Usunięcie kolizji zostanie wykonane Państwa kosztem i staraniem według opracowanego i uzgodnionego projektu usunięcia kolizji.
8. Warunkiem przystąpienia do prac budowlano-montażowych związanych z usunięciem kolizji jest uzyskanie uzgodnienia końcowego projektu przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.
9. Wykonawcą usunięcia kolizji może być firma wskazana przez Wnioskodawcę, posiadająca stosowne uprawnienia do wykonania prac i akceptowana przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o..
10. Odbiór techniczny usunięcia kolizji nastąpi na podstawie protokołów etapowych oraz protokołu odbioru końcowego z usunięcia kolizji.
11. Przebudowana sieć oświetleniowa pozostanie na własności ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. w ramach usunięcia kolizji.
12. Powyższe ustalenia ważne są przez okres 1-roku od daty niniejszego pisma.

Na podstawie niniejszego pisma ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. dokona stosownych czynności umożliwiających szybkie i sprawne załatwienie powyższej sprawy.

a/a EO

Z poważaniem

Kierownik
Regionalny Wydział Realizacji Usług
Energa

Marek Szymusik

T +48 58 760 77 20
F +48 58 760 77 22

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000109164

Regon 191251580
NIP 585-12-32-055

kancelaria.oswietlenie@energa.pl
energa-oswietlenie.pl

Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
Kapitał zakładowy/wpłacony 191.621.500,00 zł