



Nr sprawy WWK.9120.1.208.2017

Koronowo, 2017-10-31

**PRACOWNIA PROJEKTOWO-
INWESTYCYJNA
INŻYNIERIA SANITARNA**

mgr inż. Sławomir Matuszak

ul. Rynek 25

86-200 Chełmno

Dotyczy: warunków technicznych na wykonanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wiśniowej, Brzostkowiowej, Jabłoniowej i Morelowej w Koronowie

Informuję, że należy zaprojektować w/w sieć wg następujących zaleceń:

1. Sieć wodociągową i kanalizacyjną zaprojektować w drogach stanowiących działki nr 218/1, 2206, 2207, 2208, 2209, 2205, 2214, 2254, 2213, 2256, 2212, 2257/1, 2211, 2257/2, 2188, 2215, 2204, 212/1, 2257/5, 2257/4, 2255, 200/28 umożliwiając wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do działek przyległych do w/w dróg.
2. Projektowaną sieć wodociągową podłączyć do istniejącej w160 w ul. Mała Droga oraz w90PCV w ul. Brzostkowiowej i ul. Czereśniowej. W istniejącej sieci ciśnienie wody utrzymywane jest w granicach 3,8-4,3 bara.
3. Sieć wodociągową wykonać z rur PE100 Ø 110 i Ø 90 SDR 17 PN 10 łączonych zgrzewaniem doczołowym lub elektrooporowym.
4. W miejscach połączenia z istniejącą siecią, skrzyżowań ulic i sieci wodociągowych wykonać węzły wodociągowe z zasuwami na odejściach. Na trasie projektowanej sieci wodociągowej zaprojektować węzły hydrantowe z hydrantami nadziemnymi Hp DN 80 umożliwiające wypłukaniu lub odpowietrzenie sieci wodociągowej.
5. Uzbrojenie sieci tj. zasuw kołnierzowe miękkoszczelne, hydranty oraz kształtki kołnierzowe stosować z żeliwa sferoidalnego pokryte wewnątrz i zewnątrz warstwą epoksydową dla PN 10. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby i podkładki nierdzewne.
6. Zasuw wyposażyć w obudowy z teleskopowym trzpieniem i skrzynką żeliwną uliczną uzbrojoną prefabrykowaną płytą betonową.
7. Stosowane materiały muszą posiadać atest higieniczny PZH dla wody pitnej.
8. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej podłączyć do istniejącej sieci ks200 w ul. Brzostkowiowej przez studnię rewizyjną. Z analizowanego obszaru ścieki odprowadzić grawitacyjnie.
9. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC-U Ø 200 SDR34 SN8 klasy S zachowując minimalny spadek 1 cm na 1mb. Przyłącza kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości wykonać z rur PVC-U Ø 160 SDR34 SN8 klasy S. W miejscu połączenia przyłączy z siecią wykonać studnie kanalizacyjne inspekcyjne teleskopowe PP425 z kinetą.
10. Studnie kanalizacyjne Ø 1000 – 1200 mm wykonać z elementów żelbetowych prefabrykowanych z betonu min B-40. Podstawa studzienki z dnem monolitycznym z przejściami szczelnymi dla PVC z zastosowaniem zwężki włazowej, pierścienia wyrównawczego, płyty pokrywowej z otworem na właz z połączeniem czołowym z uszczelką z elastomeru pomiędzy elementami studni. Zastosować włazy



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
86-010 Koronowo, Al. Wolności 4
tel. 52 58-60-400, fax 52 58-60-419
e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl

z połączeniem czołowym z uszczelką z elastomeru pomiędzy elementami studni. Zastosować włązy kanałowe klasy D-400 okrągłe żeliwne z wkładką gumową. Powyżej głębokości 1,5 m zaprojektować studnie kanalizacyjne \varnothing 1200 mm.

11. Próby szczelności sieci wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymogami PN-81/B-10725 na ciśnienie nie mniejsze niż 1 Mpa oraz zgodnie z wytycznymi producentów rur. Do próby należy przystąpić po usztywnieniu przewodów ciśnieniowych i odsłonięciu wszystkich uszczelnianych złączy.
12. Odbiór prób ciśnieniowych przy otwartym wykopie, odbiór robót częściowych zanikających należy w trakcie realizacji inwestycji należyć do Wydziału Wodociągów i Kanalizacji ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o.
13. Wykonawca winien prowadzić roboty w taki sposób aby zminimalizować zakłócenia i przerwy w zasileniu w wodę i odbioru ścieków z przyległych nieruchomości.
14. Włączenie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do istniejącej sieci może nastąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody oraz w porozumieniu z Wydziałem Wodociągów i Kanalizacji ZGKiM w Koronowie Sp z o.o.
15. Projekt budowlany należy uzgodnić w Wydziałem Wodociągów i Kanalizacji ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o.
16. Wszelkie awarie i uszkodzenia istniejącego uzbrojenia będą naprawiane przez gestorów sieci na koszt wykonawcy projektowanej inwestycji.
17. Wykonawca winien przewidzieć w kalkulacji robót odwodnienie wykopów.
18. Warunki techniczne wydaje ZGKiM w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
19. Warunki techniczne ważne są dwa lata od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WWK a/a

Koronowo
Wydział Wodociągów i Kanalizacji
[Podpis]
Kierownik

Przygotowała: Karolina Klonowska – Z-ca Kierownika
Wydział Wodociągów i Kanalizacji
Tel.: 52 58 22 386, e-mail: k.klonowska@zgkim.koronowo.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000671235, NIP 554-031-40-29, REGON 366919930, kapitał zakładowy: 6 800 000,00 zł

[Podpis]
Kierownik

Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Koronowie Sp. z o.o.
10 Koronowo Al. Wolności 4

TD.772.41.2017

**Pracownia Projektowa
Inżynieria Sanitarna
Sławomir Matuszak
ul. Rynek 25
86-200 Chełmno**

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1440 t.j.), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017, poz. 1257 t.j.) działając jako zarząd dróg gminnych w Koronowie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Koronowie nr XLII/334/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia zarządu dróg gminnych w Koronowie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 999) oraz upoważnienia nr OR-S.0052.65.2017 OR-S.0052.66.2017 Burmistrza Koronowa z dnia 22 marca 2017 r. do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Koronowa po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pracownię Projektową Inżynieria Sanitarna, Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno.

DOTYCZĄCEGO

budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zasilania dz. przy ul. Wiśniowa, Bzostkwiniowa, Morełowa, Jabłoniowa, Czereśniowa, Orzechowa w miejscowości Koronowo, gm. Koronowo.

UZGADNIA SIĘ

budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zasilania dz. przy ul. Wiśniowa, Bzostkwiniowa, Morełowa, Jabłoniowa, Czereśniowa, Orzechowa na dz. nr ewid. 2205, 2206, 2214, 2254, 2207, 2213, 2256, 2257/3, 2257/4 2257/2, 2255, 200/38, 2212, 2257/1, 2208, 2209, 2211, 2215 w miejscowości Koronowo, gm. Koronowo.

Wyraża się zgodę na dysponowanie gruntem dz. nr ewid. 2205, 2206, 2214, 2254, 2207, 2213, 2256, 2257/3, 2257/4 2257/2, 2255, 200/38, 2212, 2257/1, 2208, 2209, 2211, 2215 dla potrzeb uzgodnionego zadania zgodnie z art. 32 ust. 4 punkt 2 ustawy Prawo Budowlane.

Prace wykonać należy zgodnie z przedłożonym opisem technicznym i rysunkami. Po wykonaniu prac budowlanych zobowiązuje się wnioskodawcę do przywrócenia terenu do stanu poprzedzającego roboty.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017, poz. 1257 t.j.) odstępuje się od uzasadnienia, gdyż decyzja uwzględnia w całości żądania strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wnioskodawca jest zobowiązany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
2. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszcy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona ma prawo zrzec się prawa do wniesienia odwołania w trybie oświadczenia. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona traci możliwość wniesienia odwołania decyzji.

~~Sup. Burmistrza Keronowa~~
~~Nikodem Łada~~
Prokurent, Dyrektor Operacyjny
ZGKM w Keronowie Sp. z o.o.
Zarząd Dróg Gminnych

Załączniki:

1. Załącznik mapowy w skali 1:500

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
w Koronowie Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000671235, NIP 554-031-40-29,
REGON 366919930, kapitał zakładowy: 6 800 000,00 zł
tel. 52 58 60 414 fax 52 58 60 419 <http://www.zgkim.koronowo.pl/>

sprawy WWK.9121.2.3.2017

Koronowo, 2017-12-18

**PRACOWNIA PROJEKTOWO-
INWESTYCYJNA
INŻYNIERIA SANITARNA
mgr inż. Sławomir Matuszak
Ul. Rynek 25
86-200 Chełmno**

**Dotyczy: projektu budowlanego pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w rejonie ulicy Wiśniowej, Brzoskwiniowej, Jabłoniowej i Morelowej w Koronowie.**

Uzgadniam bez uwag projekt w/w inwestycji.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WWK a/a