

## WARUNKI TECHNICZNE

**Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Września ul. Michała Strzykały, Wacława Sołtysiaka dz. 855/40, 855/60, 855/62 ark. 9 obręb Września gmina Września**

### OKALIZACJA OBIEKTU:

**Września ul. Michała Strzykały, Wacława Sołtysiaka dz. 855/40, 855/60, 855/62 ark. 9 obręb Września gmina Września**

### ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

- Istn. linia kablowa nN 0,4kV YAKY 4x25mm<sup>2</sup>- oświetlenie - odkopać 2m, przeciąć i zmurować za pomocą mufy przelotowej ZRM1 z proj. linią kablową nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm<sup>2</sup> o łącznej długości 21(28)m. Proj. linię kablową nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm<sup>2</sup> wprowadzić do proj. słupa oświetleniowego nr II/8/1 oraz II/8/2.
- Istn. linia kablowa nN 0,4kV YAKY 4x25mm<sup>2</sup>- oświetlenie - odkopać 2m, przeciąć i zmurować za pomocą mufy przelotowej ZRM1 z proj. linią kablową nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm<sup>2</sup> o łącznej długości 2(4)m. Proj. linię kablową nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm<sup>2</sup> wprowadzić do proj. słupa oświetleniowego nr II/10.
- Istn. linia kablowa nN 0,4kV YAKY 4x25mm<sup>2</sup>- oświetlenie - odkopać 2m, przeciąć i zmurować za pomocą mufy przelotowej ZRM1 z proj. linią kablową nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm<sup>2</sup> o łącznej długości 19(26)m. Proj. linię kablową nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm<sup>2</sup> wprowadzić do proj. słupa oświetleniowego nr II/11/1 oraz II/11/2.
- Na proj. słupach oświetleniowych zabudować oprawy oświetleniowe typu LED
- Wszystkie słupy należy uziemić do wartości  $R \leq 10\Omega$ .
- Układ pomiarowo – rozliczeniowy zainstalowany jest w istniejącej szafce oświetleniowej SO

### UWAGI DODATKOWE

Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.

**Data ważności warunków: 2 lata od daty ich wydania.**

z up. Burmistrza  
  
Karol Nowak  
Z-ca Burmistrza