



Hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany uniwersalny z węzłem pólstywnym 25 mm - widok z przodu i rzut z góry - skala 1:10.

UWAGA:  
 - PRZY HYDRANTACH POWINNY BYĆ ZAMONTOWANE LAMPY AWARYJNE LED 5 LUX WŁĄCZONE DO SIECI, W PRZYPADKU ODŁĄCZENIA PRĄDU Z WŁASNYM ZASILANIEM

JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA <b>SANITEON</b> SANITEON Kamil Ścieszyński		ul. M. Skłodowskiej-Curie 34/24 85-094 Bydgoszcz tel.: 600 855 002 e-mail: biuro@saniteon.pl	
OBIEKT	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych (dawnej stołówki i kuchni) na laboratoryjne z przestrzenią dydaktyczną w obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków WUOZ w Bydgoszczy pod numerem A/364/1 - INSTALACJA HYDRANTOWA ul. Plac Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz, działka numer 88/1 obręb 0108		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIWNIC - INSTALACJA HYDRANTOWA		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO MGR INŻ. KAMIL ŚCIESZYŃSKI NR UP. BUD. KUP/0069/PWOS/09	SPECJALNOŚĆ INSTALACJE SANITARNE	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	INŻ. MARCIN ŁUCZAK NR UP. BUD. KUP/0150/PWOS/08	INSTALACJE SANITARNE	
INWESTOR	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz	SKALA 1:100	DATA 23.09.2020
			NR RYSUNKU 01