



Moc zainst. kW				5,5	1,5	0,6	1,0	0,6	1,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	1,5	1,5
Symbol odbiornika																	
Odbiornik	ZASILANIE Z RG	ochrona przeciw- przepięciowa		ogrzewacz wody	gniazda terma	gniazda	gniazda	gniazda	gniazda	gniazda	gniazda	rezerwa	gniazda	gniazda	gniazda	gniazda terma	gniazda terma
Lokalizacja				1.04	1.04	1.02	1.02,1.05,1.06	1.09,1.10	1.06,1.07,1.08	1.07,1.08	1.07,1.08		1.11	1.11	1.11,1.12	1.11	1.14

SYSTEM TN-S

AUTOR OPRACOWANIA : Biuro Projektowe "ARCONEL" sp. z o.o. ul. Sielankowa 14/9			
NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczeń rejestracji pojazdów (niski parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie		INWESTOR Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin 066301_1 0036 Śródmieście; nr dz.19/1	
BRANŻA ELEKTRYCZNA	data: kwiecień, 2022r	PODPIS:	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT: mgr inż. RADOSŁAW WIERDAK	SPEC.: INSTALCJE I SIECI ELEKTR. upr. nr: 2029/Lb/92		TEMAT SCHEMAT TABLICY T1. CZĘŚĆ 1.
			SKALA
			NR RYS.
mgr inż. Grzegorz Złot	SPEC.: INSTALCJE I SIECI ELEKTR. upr. nr: 1341/Lb/91		E04