

Pruszcz Gdański, 11 marca 2019 r.

Znak DL/AK/2019

Dotyczy: Budowa instalacji oczyszczania spalin kotłów OP-130 nr 5 i nr 6 w Elektrociepłowni w Elblągu

Znak sprawy: ZP/EKO/141/2018/AK

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED):

2018/S 228-522628 z dnia 27.11.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z otrzymaniem przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., zwaną dalej „Zamawiającym” pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, ENERGA Wytwarzanie SA, działając w imieniu Zamawiającego udziela następujących odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.):

Pytanie 495

Ze względu na wymagane w specyfikacji zagwarantowanie zgodnie z Tabelą 11 pkt 3 (patrz rubryka 3) parametru średnio dobowego stężenia NH₃ w popiele lotnym Wykonawca informuje, iż nie ma możliwości zagwarantowanie tego parametru bez szczegółowych danych dotyczących składu zawartości popiołu lotnego. Wykonawca prosi o podanie przez zamawiającego ilości oraz szczegółowego zestawienia składu zawartości popiołu lotnego przy jakim ma być zagwarantowany przedmiotowy parametr.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnił na serwerze <https://ewcloud.energa-hydro.pl/index.php/s/fBR6CmiQnGuzeOd>

Hasło IOS

wyniki analiz popiołu lotnego.

Ponadto Zamawiający przekazuje w załączeniu wyniki Raportu z badań jednorazowej próbki popiołu pobranej w dniu 06.03.2019 roku przy danej konfiguracji pracy kotła.

Z uwagi na ich charakter, dane te nie odzwierciedlają pełnego zakresu pracy kotła i należy je traktować jako dane przykładowe.

Z poważaniem


Pełnomocnik Zarządu
ds. przetargów

Paweł Błażyński