

ZAMAWIAJĄCY:
POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-BUDOWLANE Sp. z o.o.
ul. Torowa 12, 16 -100 Sokółka
NIP 5451826271
Strona internetowa: <https://ppdb.sokolka.com>
e-mail: sekretariat@ppdb.sokolka.com; dzial.zamowien@ppdb.sokolka.com
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/939596>
Nr sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.8.2024
Ogłoszenie o zamówieniu nr: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00364043/01 z dnia 2024-06-12

/Wszyscy zainteresowani Wykonawcy/

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

dot.: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), pn.: „Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z wykonaniem dolnego źródła zasilania na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21”.*

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw I

Pytanie 1

W Opisie przedmiotu zamówienia jest informacja, że przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomp ciepła wraz z wykonaniem dolnego źródła. Natomiast dołączona dokumentacja projektowa dotyczy wszystkich instalacji sanitarnych (wod.-kan., grzewcza, wentylacja, pompa ciepła). Prosimy o informację, czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem, czy wszystkich instalacji sanitarnych.

Odpowiedź 1

Zakres zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia – załącznik III:

- wykonanie dolnego źródła w postaci 12 sond pionowych dł. 100m każda wraz z elementami towarzyszącymi w postaci rozdzielacza oraz systemowej studni i przewodów łączących poszczególne elementy (rozmieszczenie otworów oraz studni jak i trasy przebiegu rurociągów wskazano na rys. IS.PW.22)
 - dostawa i montaż pompy ciepła (glikol-woda) o mocy 42,8 kW i współczynnika COP minimum 4,5 (te dwa parametry będą oceniane)
 - wyposażenie kotłowni i montaż poszczególnych jej elementów wskazanych na schemacie technologicznym IS.PW.22 wraz z ich połączeniem i oprzewodowaniem.
- Projekt całości został zamieszczony jako element pomocniczy.

Zestaw II

Pytanie 1

Proszę o udostępnienie zestawienia materiałów oraz doboru urządzeń instalacji pomp ciepła.

Odpowiedź 1

Cała dokumentacja techniczna została zamieszczona jako załącznik do postępowania.



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Zestaw III

Pytanie 1

Czy utwardzenie podłużna będzie zdemontowane pod wiercenie sond gruntowych? Czy należy uwzględnić zdjęcie, oczyszczenie i ponowne ułożenie utwardzenia?

Odpowiedź 1

Należy zdemontować utwardzenia we własnym zakresie, a po wykonaniu odwiertów teren przywrócić do stanu poprzedniego.

Pytanie 2

Na projekcie uwzględniono studnię (rys. IS.PW.23) o średnicy 2 m, czy ma to być aż tak duża studnia? Standardowa studnia pod 12 sond ma średnicę 1.6 m.

Odpowiedź 2

Wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 3

Na rys. IS.PW.22 widoczny jest wymiennik WCW, czy dobrano jego konkretne parametry czy ma on być obliczony do mocy pompy?

Odpowiedź 3

Należy zastosować płytowy wymiennik ciepłej wody o mocy 40kW (5/55; 60/50oC)

Pytanie 4

Proszę również o rozwinięcie oznaczenia SN.

Odpowiedź 4

Stacja do napełniania obiegu pierwotnego (solanki)

Pytanie 5

Czy przewidziano konkretne pojemności naczyń wzbiorczych?

Odpowiedź 5

Naczynie NW1 – 140 litrów

Naczynie NW2 – 50 litrów

Naczynie NW3 – 33 litry

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ.

Zmiana nr 1:

W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 17.1 treść:

„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 18.07.2024r.”

zastępuje się treścią:

„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 22.07.2024r.”

Zmiana nr 2:

W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 19.1 treść:

„19.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/939596>

do dnia: 20.06.2024r., godz. 10⁰⁰”

zastępuje się treścią:

„19.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/939596>

do dnia: 24.06.2024r., godz. 10⁰⁰”

Zmiana nr 3:

W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 20.1 treść:



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.

20.06.2024r., godz. 10⁰⁵.”

zastępuje się treścią:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.

24.06.2024r., godz. 10⁰⁵.”

ZATWIERDZIŁ I PODPISAŁ DOKUMENT
KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM:

PREZES ZARZĄDU

/-/

Grzegorz Pul

ZASTĘPCA PREZESA

/-/

Dariusz Lipski



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10