

Zamość, dnia 22 czerwca 2021r.



**32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ZAMOŚĆ**

Nr 4982124

Data.....
22-400 Zamość

<https://platformazakupowa.pl/pn/32wog>

Dotyczy: wyjaśnień do treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na robotę budowlaną w zakresie 2 (dwóch) części: CZĘŚĆ NR 1 - Naprawa posadzek żywicznych w budynku nr 7 (magazyn żywnościowy) w Jawidzu; CZĘŚĆ NR 2 - Naprawa izolacji ścian piwnic wraz z izolacją przeciwwilgociową w budynku nr 9 w Jawidzu. Nr sprawy ZP/TP/15/2021.

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F – Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 – t. j. z późn. zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania:

Pytanie 1.

Proszę o informację kiedy można dokonać oględzin stanu istniejącego elementów budynku przeznaczonych do remontu.

Odp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania oględzin stanu istniejących budynków przeznaczonych do remontu.

Pytanie 2.

Specyfikacja wykonania prac mówi o szlifowaniu istniejących posadzek żywicznych i wykonaniu na nich nowych posadzek po uprzednim dokonaniu napraw lokalnych (spękania, dylatacje) i wzmocnieniu laminatem. Czy obecne posadzki zapewniają odpowiednią przyczepność i nie ma konieczności ich zrywania, lub zrywania ich fragmentów? Na jakim rodzaju podłoża są wykonane obecne posadzki żywiczne?

Odp.


Posadzka w piwnicy zapewnia odpowiednią przyczepność, nie zachodzi konieczność ich zrywania. Istniejąca posadzka żywiczna na podłożu betonowym.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający udostępni równocześnie trzy puste pomieszczenia do remontu posadzki i prace wykonuje się jednorazowo na całej powierzchni ?

Odp.

Zamawiający udostępni od razu dwa pomieszczenia, trzecie pomieszczenie zostanie udostępnione po wykonaniu dwóch wcześniejszych pomieszczeń.

z up. Komendanta 32 WOG w Zamościu
Kierownik Infrastruktury

mgr inż. Andrzej OSEŁA

Wykonano w 1 egz.
Egz. nr 1- ad acta
22.06.2021r.
T.2712 B5