

Łódź, dn. 07.10.2021r

Promak

Biuro Projektowo- Inwestycyjne

ul. Rzgowska 208

93- 317 Łódź

Dot. opinii do koncepcji przebudowy kolektora sanitarnego Polesie 15 dla potrzeb realizacji inwestycji komunalnej MPO Sp.z o.o. p. n. „ Łódzkie Centrum Recyklingu” przy ul. Zamiejskiej 1

W odniesieniu do ww. koncepcji złożonej w załączeniu do pisma z dnia 13.09.2021 r. informujemy że akceptujemy zaproponowaną w niej trasę przebudowanego kolektora. Ponadto zgłaszamy następujące uwagi:

1. Użyte w koncepcji rury żelbetowe okrągłe typu KF-M należy zastosować w wersji zespolonej z wykładziną z PEHD na całym obwodzie z uwagi na to, że kolektor prowadzi ścieki sanitarne.
2. Pierwotna koncepcja przebudowy kolektora Polesie 15 przewidywała wykorzystanie na czas budowy istniejącego kanału deszczowego i rowu tylko w obrębie terenu obecnej sortowni. W przedstawionej do opiniowania koncepcji zaproponowano wykorzystanie kanału deszczowego i rowu na odcinku od komory połączeniowej kanału murowanego z rurami Hobas i kanałem deszczowym aż do komory nr 7 zlokalizowanej na terenie lotniska. Kanał deszczowy oraz rów zlokalizowane na terenie sortowni wymagają odmulenia (zamulenie ok. 20-30 cm) i wycięcia samosiejek z rowu. Odcinek rowu pomiędzy ogrodzeniem sortowni a lotniskiem jest w stanie naturalnym. Miejscami w korycie są powalone drzewa. U podstaw skarpy i w dnie koryta sporadycznie rosną samosiejki, a na skarpie również drzewa. Zaproponowany sposób tymczasowego przepięcia ścieków wymagać będzie przygotowania kanału deszczowego i rowu do tymczasowego przejęcia ścieków w ilościach nie mniejszych niż przepustowość likwidowanego kanału, wykonania zastawek oraz dostępu do lotniska tj. do komory 7 czyli miejsca ponownego przekierowania ścieków do kolektora Polesie 15. Z uwagi na to, iż kanał deszczowy i rów pracują w systemie kanalizacji deszczowej i odprowadzają wody opadowe do rzeki Ner ponowne korzystanie z tych urządzeń w ramach systemu wymagać będzie czyszczenia i przemycia wykorzystanego odcinka kanału i rowu tak by pozostałości i skratki nie przedostały się do rzeki Ner.

Dodatkowo informujemy, że w celu uzyskania wymagań technicznych ZWiK na powyższą przebudowę - o powyższe należy wystąpić do naszej Spółki załączając do wniosku umowę z ŁSI Sp.z o.o. na przebudowę ww. kolektora

PROKURENT
Dyrektor ds. Technicznych
Marek Kubiczak

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Stelągowski tel. 42-677-82-41

Otrzymuje:

- Adresat
- a/a WTT

Do wiadomości :

- WPK w miejscu

Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@zwik.lodz.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku (art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO) oraz dla celów archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. (c, f) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wniosku, a po zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń związanych z jego realizacją oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisami podatkowymi, sprawozdawczości finansowej. Następnie wniosek, wraz z dokumentami wytworzonymi na potrzeby jego realizacji, będzie przechowywany w archiwum Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jest to m.in. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora. Przekazanie danych następuje wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji wniosku.