

Opis minimalnych wymagań

Przedmiotem zakupu jest dostawa 30 szt. zapór przeciwpowodziowych

o nw. parametrach:

- zaporą przeciwpowodziową napełnianą wodą,
- wysokość techniczna 40 cm i długość 10 m,
- wlew wody poprzez 2 zawory Storz 52 osadzone na kołnierzu bezpośrednio na zaporze, z dedykowaną pokrywą Storz, zamocowaną trwale do zapory za pomocą łańcuszka metalowego,
- zawór odpowietrzający,
- worek transportowy wielokrotnego użytku, wykonany z tego samego materiału co zaporą,
- uchwyty na krańcach zapory, ułatwiające pozycjonowanie pustej, nienapełnionej wodą zapory,
- łączenie za pomocą rękawa, zaporą która po napełnieniu wypełnia swoją objętością rękaw i buduje szczelne połączenie,
- materiał wielowarstwowy o gramaturze co najmniej 650 g/m².

Dostawa do KM PSP w cenie zakupu.

Gwarancja min. 24 miesiące, rok produkcji 2024.