



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 232/04/2024

Chrzanów, 25.04.2024r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców do postępowania pn. **Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – nr postępowania 42/2024**

1. czy w sanitariatach dla niepełnosprawnych trzeba wykonać nową instalację przyzywową? **Odpowiedź: Tak.**
2. Proszę o wskazanie dokumentu w którym jest informacja o wymianie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego i jakie są parametry? **Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu. Zamawiający rozszerzył zakres prac po uwagach które pojawiły się podczas wizji lokalnych.**
3. Jaka jest ilość opraw awaryjnych i ewakuacyjnych podlegających wymianie. **Odpowiedź: Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne należy dostosować do aktualnych wymogów.**
4. Proszę o podanie parametru instalacji (temperatura zasilania i powrotu) dla instalacji grzejnikowej CO. **Odpowiedź: 90/70 st. Celsjusza.**
5. Czy w wymienianych oknach należy zamontować nawiewniki? **Odpowiedź: Tak.**
6. Jeśli w oknach należy przewidzieć nawiewniki to prosimy o sprecyzowanie rodzaju nawiewnika oraz podanie wydajności nawiewnika? **Odpowiedź: ciśnieniowe. 20-50 m³/h.**
7. Czy przeszklenia w obudowie drogi ewakuacyjnej mają być w klasie EI, a jeżeli tak, to w jakiej. **Odpowiedź: Tak. EI60**
8. Czy drzwi, które mogą zwęzać drogę ewakuacyjną mają być wyposażone w samodomykacze? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie które to są drzwi. **Odpowiedź: Drzwi powinny się otwierać na 180° nie zwężając drogi ewakuacyjnej.**
9. Czy drzwi szachtów technicznych mają być montowane w klasie EI, a jeśli tak to prosimy podać jakie? **Odpowiedź: Tak. EI60**
10. Czy na ścianach korytarzy mają być zamontowane odbojniki, chroniące ścianę przed uszkodzeniem? **Odpowiedź: tak.**

Z poważaniem



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892