



Grodzisk Mazowiecki, dn. 27.05.2024 r.

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. T. Kościuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34 wew. 250
e-mail: zamowienia@grodzisk.pl

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

ZP.271.40.2024

Wyjaśnienia treści SWZ nr 4 wraz z modyfikacją treści SWZ nr 6

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest "Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Zondka 6 w Grodzisku Mazowieckim".

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytanie i dokonuje modyfikacji treści SWZ w następującym zakresie:

1.

Dokumentacja zawiera rozbieżności:

Dokumentacja projektowa podaje:

Przewiduje się powierzchniowy odpływ wody – zaprojektowany został 0,5% spadek dwustronny boiska z wykorzystaniem istniejącego odwodnienia. Należy dokonać wyczyszczenia istniejącego odwodnienia poprzez jego odsłonięcie, wyczyszczenie rur drenażowych, ponowne zasypianie. Należy uwzględnić możliwość wymiany rur drenażowych odwodnienia liniowego, w zależności od ich stanu. Rury znajdują się na głębokości ok. 30-40cm. Wykonawca podczas dokonywania czyszczenia odwodnienia powinien indywidualnie ocenić, czy konieczna jest wymiana rur na nowe, czy wystarczające jest ich wyczyszczenie.

Natomiast w samym SWZ nie ma o tym żadnej informacji:

Ogólny zakres robót obejmuje:

1. roboty ziemne i przygotowawcze, w tym demontaż istniejącego wyposażenia sportowego boiska
2. roboty w zakresie różnych powierzchni w tym:
 - a. demontaż istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy
 - b. korytowanie nawierzchni pod nowe boisko
 - c. wywóz i utylizacja urobku
 - d. miejscowe poprawienie obrzeża betonowego
 - e. wykonanie nowej podbudowy z kruszywa
 - f. warstwa geowłókniny
 - g. Nawierzchnia syntetyczna
3. Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
 - a. montaż wyposażenia sportowego boiska
 - b. malowanie linii boisk

W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że zakres związany odsłonięciem oraz wyczyszczeniem lub (w przypadku ich złego stanu) wymianą rur drenażowych jest po stronie Zamawiającego. Jeśli jednak Zamawiający nie potwierdza, proszę o podanie dokładnego obmiaru istniejącego odwodnienia i potwierdzenie, że jeśli będzie trzeba je wymienić, to będzie to rozliczane w ramach robót dodatkowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotu zamówienia należy dokonać wymiany rur drenażowych odwodnienia liniowego (lub zamontować nowe w przypadku ich braku). Drenaż należy wykonać z rur drenarskich perforowanych Ø80 w otulinie. Zastosować otulinę z geowłókniny. Drenaż układać w obsypce z kruszywa płukanego o granulacji 6-32mm o wymiarach obsypki wokół rury min.0,25x0,25cm. Wpięcie rur drenarskich w istniejącą rurę sieci kanalizacyjnej biegnącą wzdłuż boiska za pomocą trójników. Łączna długość rur drenarskich Ø80=180m.

Zamawiający załącza do dokumentacji przetargowej Schemat odwodnienia boiska oraz zmieniony Przedmiar robót.

2. Wg opisu dokumentacji projektowej "należy dokonać wyczyszczenia istniejącego odwodnienia poprzez jego odsłonięcie, wyczyszczenie rur drenażowych, ponowne zasypanie. Należy uwzględnić możliwość wymiany rur drenażowych odwodnienia liniowego, w zależności od ich stanu. Rury znajdują się na głębokości ok. 30-40cm. Wykonawca podczas dokonywania czyszczenia odwodnienia powinien indywidualnie ocenić, czy konieczna jest wymiana rur na nowe, czy wystarczające jest ich wyczyszczenie.

Na podstawie ww. opisu nie jest możliwe skalkulowanie prac związanych z czyszczeniem/wymianą drenażu gdyż brak informacji nt.:

1. ilości i długości nitek drenarskich (brak inwentaryzacji istniejącego drenażu)
2. rodzaju materiału z którego jest wykonany drenaż
3. wg projektu należy wymienić podbudowę do gł. ok. 45 cm (nowe warstwy) a z ww. opisu drenaż znajduje się na głębokości 30-40 cm. Oznacza to, że przy pracach związanych z korytowaniem pod nową podbudowę drenaż zostanie usunięty

W związku z powyższym prosimy o informacje czy zakres robót obejmuje prace związane z czyszczeniem/wymianą drenażu? jeśli tak prosimy o uszczegółowienie projektu w tym zakresie.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem podbudowę wymieniamy do gł. ok. 25 cm (a nie 45 cm jak w pytaniu). Dolna warstwa piasku nie jest przeznaczona do wymiany, podlega tylko wyrównaniu. Nowy drenaż montujemy w ciągu podlegającego wymianie istniejącego drenażu a powstałe ewentualnie w wyniku odkopania istniejącego drenażu wąskoprzestrzenne wykopy w całości mają być zasypane piaskiem. W przypadku braku istniejącego drenażu nowy drenaż można montować w w/w dolnej warstwie piasku.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 28.05.2024 r. do dnia 03.06.2024 r.

Wobec powyższego skreśla się zapis w Rozdziale XVIII SWZ pn: „Sposób i termin składania i otwarcia ofert” ust. 1 i 3 t.j.

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową <https://platformazakupowa.pl/transakcja/920643> do dnia 29.05.2024 r. do godziny 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2024 r. o godzinie 12:30

Wprowadza się zapis:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową <https://platformazakupowa.pl/transakcja/920643> do dnia 03.06.2024 r. do godziny 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2024 r. o godzinie 12:30

Ponadto skreśla się zapis w Rozdziale XVII SWZ pn: „Termin związania ofertą” ust. 1, t.j.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.06.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wprowadza się zapis:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.07.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

z up. Burmistrza
NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
i Zapewnienia Urzędu
Adam Nagat



W załączeniu:

- Schemat odwodnienia boiska
- Zmieniony Przedmiar robót