

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Elektryczna

Inwestycja Przewiezienie i konserwacja rzeźby Taniec Góralski z ul. Piaseckiego w Zakopanem

Adres: Piaseckiego
34-500 Zakopane

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Miasto Zakopane
Tadeusza Kościuszki 13
34-500 Zakopane

Wykonawca:

Sporządził: inż. Krystian Kriger
Sprawdził: mgr inż. Marian Słowik-Sułkowski
Data opracowania: 09.01.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		UKŁADANIE KABLI ZIEMNYCH			
1.1	KNR 2-01 0701-0300	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii IV. 21,50	m m	21,500	21,500
1.2	KNR 5-10 0301-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 21,5	m m	21,500	21,500
1.3	KNR 5-10 0103-0300	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną 26,5	m m	26,500	26,500
1.4	KNR 5-10 0301-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 21,5	m m	21,500	21,500
1.5	KNR 5-10 0303-0200	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie 7	m m	7,000	7,000
1.6	KNR 5-08 0813-0200	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 4 mm ² 8	szt. szt.	8,000	8,000
1.7	KNR 5-10 9946-0300	Zeszyt 8/9 1995r Roboty różne występujące przy robotach kablowych, oznaczenie trasy kabla lub usytuowania muf 1		1,000	1,000
1.8	KNR 4-03 1203-0100	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 1	odci nek odci nek	1,000	1,000
1.9	KNR 2-01 0704-0300	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,4 m i szerokości dna wykopu do 0,4m. Grunt kategorii IV. 1	m m	1,000	1,000
1.10	KNR 4-03 1203-0100	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 1	odci nek odci nek	1,000	1,000
1.11	KNR 5-10 1011-0100	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia. Wysięgnik jednoramienny z lampą rtęciową o jednej żarówce 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.12	KNR 5-10 9947-0700	Zeszyt 11 1999r. Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, montaż fundamentu w gruncie kategorii IV, objętość fundamentu w wykopie do 0,10m ³ 1		1,000	1,000