

**I N F O R M A C J A ( 2 )**  
**o skierowanych zapytaniach do SWZ**  
**i odpowiedzi Zamawiającego na przedmiotowe zapytania**

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**  
Numer sprawy: **TI.271.8.2024**  
Nazwa zadania: **Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych Osiedla Jana Pawła II w Dzierzgoniu - etap 1**

1. Niniejszym Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, w dniu 19.01.2024r., t.j. w terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy PZP - wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, do treści zapisów zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w/w ustawy, Zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z odpowiedzią na to zapytanie:

**Pytanie:** Z uwagi na brak określonych wymagań dla kruszyw w SST, czy Zamawiający wyrazi zgodę na użycie do warstwy podbudowy zasadniczej materiału pochodzącego z recyklingu i dowiezonego przez wykonawcę?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyrazi zgodę na użycie do warstwy podbudowy zasadniczej materiału pochodzącego z recyklingu i dowiezonego przez Wykonawcę, pod warunkiem zachowania (uzyskania) docelowych parametrów konstrukcyjno-technicznych podbudowy - zgodnych z tymi, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej.

3. Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający stwierdza, że powyższe wyjaśnienia do treści SWZ, nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach Wykonawców i w związku z tym **pozostawia bez zmian** pierwotnie ustalony **termin składania ofert** tj. do dnia **29 stycznia 2024r.**, do godz. **10.00**.

Jolanta Szewczun

Burmistrz Dzierzgonia

Kierownik Zamawiającego