

2. Emdy  
10.04.24  
G



## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

72-343 Karnice  
ul. Nadmorska 10  
tel/fax 91 38-680-89  
NIP 857-19-09-251  
REGON 320936082  
e-mail : zgkkarnice@wp.pl

w KARNICACH

L.dz. ....151...../2024

Karnice dnia 21.02.2024r

**GMINA KARNICE  
UL. NADMORSKA 7  
72-343 KARNICE**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach podaje warunki techniczne do wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnego do dz. nr 108/2 położonej w Karnicach gm. Karnice.

### Przyłącze wodociągowe

Budynek zasilić z istniejącego przyłącza wodociągowego o średnicy 25mm.  
W miejscu ogólnodostępnym zamontować zasuwę z teleskopem i skrzynką. Węzeł wodomierzowy zlokalizować wewnątrz budynku w pomieszczeniu technicznym lub gospodarczym.

### Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Budynek włączyć do projektowanej studni na nieruchomości o numerze geodezyjnym 108/2 od strony ul. Wiejskiej. Studnia zostanie wykonana przez Gminę Karnice do czasu rozpoczęcia inwestycji.

### Przyłącze kanalizacji deszczowej

Budynek włączyć w istniejącą studnię w pd- wsch. narożniku działki.

**KIEROWNIK ZAKŁADU**  
p.o.  
*Piotr Strojek*