

WIŚR.271.1.3.2023

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. „**Budowa świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - zadanie współfinansowane ze środków RF Polski Ład**”

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2023/BZP 00003809 z dnia 27.02.2023r.

Odowiedzi na pytania do treści SWZ

Zamawiający, Gmina Bartniczka informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania.

W związku z tym zgodnie z art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę systemu wykonania konstrukcji dachowej z kratownicy stalowej na więzary kratowe drewniane prefabrykowane po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu przez wykonawcę projektu zamiennego konstrukcji dachowej? Charakterystyczne parametry zaprojektowanego obiektu tj.: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość nie ulegną zmianie.

Poza atutem jakim jest czas realizacji inwestycji oraz zmniejszenie kosztów realizacji przedsięwzięcia, technologia drewniana prefabrykowana nie zaniża parametrów nośnych, wytrzymałościowych, konstrukcyjnych, cieplnych, użytkowych oraz wizualnych.

Zastosowanie równoważnej technologii wykonania obiektu etapie jest jak najbardziej możliwe, gdyż stanowi nieistotne odstępianie od zatwierdzonego projektu budowlanego, ponieważ nie stanowi istotnej zmiany projektu. Wykonawca w ramach zawnioskowanej niniejszym pismem technologii wykona natomiast rewizję projektu wykonawczego i wykaże ją w dokumentacji powykonawczej. Takie działanie w żaden sposób nie wpłynie na czas realizacji inwestycji.

Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej do wykonania konstrukcji dachu budynku jest atrakcyjną alternatywą do konstrukcji opisanej projektem budowlanym oraz spowoduje jednocześnie rozszerzenie kręgu potencjalnych wykonawców. Zwiększy to konkurencyjność prowadzonego postępowania, co spowoduje lepszą realizacją celów stawianych przed podmiotami publicznymi w ustawie prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie przewiduje zmiany systemu wykonania konstrukcji dachowej z kratownicy stalowej na więzary kratowe drewniane prefabrykowane. Budynek został zaprojektowany w technologii murowej z rdzeniami żelbetowymi i stalową konstrukcją dachu i dla takiej konstrukcji zostało wydane pozwolenie na budowę. Zaprojektowana konstrukcja stalowa cechuje się niską masą, do takiej konstrukcji wykonano obliczenia wytrzymałościowe i przyjęto schematy statyczne. Zmiana materiału konstrukcji, zdaniem projektanta mogłaby wpłynąć na trwałość konstrukcji podczas użytkowania i konieczność cyklicznych impregnacji ochronnych.

Wójt
Wiesław Biegański