



Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urząd@sobotka.pl

RIIGK.271.10.1.2022.RZP

Sobótka, dnia 19.07.2022 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
POSTĘPOWANIEM**

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „**Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej w Sobótce**”

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust.2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający – Gmina Sobótka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka przedstawia treść pytania do specyfikacji warunków zamówienia (zwanej SWZ) jakie wpłynęło w dniu 14.07.2022 r. oraz udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację dotyczącą słupów i opraw, które są uwzględnione w projekcie. Sprawa dotyczy bezpieczeństwa biernego słupów

Z racji na podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi, a przede wszystkim pieszych w terenie zabudowanym, noszę o zmianę zaprojektowanych słupów produkcji ROSA model SAL na słupy stalowe z klasą bezpieczeństwa biernego posiadające certyfikat 50HE3, tj. konstrukcje pochłaniające energię zgodnie z obowiązującą normą bezpieczeństwa biernego PN-EN 12767. Zaprojektowane konstrukcje słupów aluminiowych są podatne na tzw. "ściananie". Wskazane w projekcie słupy aluminiowe chronią jedynie użytkowników drogi, a nie zapewniają ochrony pieszych poruszających się po chodnikach. Ponadto pragnę zauważyć, iż w obecnej chwili na terenie miast Sobótka są prowadzone inwestycje obecne inwestycje, które wykonywane są na słupach stalowych.

Proszę również o informację dotyczącą opraw oświetleniowych, ponieważ zaprojektowane oprawy nie posiadają deklaracji ENEC lub ENEC+. Nowo stosowane oprawy na inwestycjach UG Sobótka posiadają wskazane deklaracje wraz z gwarancją producenta 5 lat. Proszę o informację zwrotną dotyczącą zamiany zaprojektowanych słupów aluminiowych na słupy stalowe z certyfikatem 50HE3 oraz wymogu stosowania opraw z deklaracjami ENEC lub

Pismo przygotowała: Renata Pietrus-Zemła
tel. (71) 335-12-52, e-mail: przetargi@sobotka.pl

ENEC+.

Proszę również o podanie minimalnego okresu gwarancji na wskazane materiały

Odpowiedź:

- 1) Należy zastosować słupy o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej. Użyta nazwa własna wyrobu, który został wskazany w dokumentacji projektowej nie jest obowiązująca dla Oferentów oraz Wykonawców, stanowi jedynie wyznacznik jakości i poziomu minimalnych parametrów jakie należy spełnić.
- 2) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę słupów aluminiowych na stalowe.
- 3) Zamawiający informuje, że wymaga aby oprawy oświetleniowe posiadały deklaracje ENEC lub ENEC+.
- 4) Okres gwarancji wynika z oferty wykonawcy. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Szczegóły wskazano w XXI rozdziale SWZ.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

