




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepły Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepły Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

03634/21

DZ/207/2021

12.05.2021r

Nr sprawy:

Nr dokumentu:

Wasz Znak:

Data:

Dotyczy: przetargu z publikacją ogłoszenia na Budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice- 4 zadania inwestycyjne.

Informujemy iż do postępowania jw. wpłynęło pytanie o treści:

W dołączonej dokumentacji do zadania w rejonie ul. Andersena w Gliwicach, na profilu podłużnym, między załomami B4 i B5 zaznaczona jest rura ochronna przewiertowa D355 o długości 26m. W przedmiarze robót nie ma pozycji do wyceny odnośnie przewiertu. Czy ułożenie w/w rury ochronnej należy przewidzieć przewiertem ?

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje o zmianie Warunków Zamówienia w zakresie dokumentacji technicznej na Zadanie nr 4- Przyłącze sieci ciepłej do budynku F1-F2 na osiedlu Radosne przy ulicy Andersena.

W załączeniu poprawiony przedmiar robót dot. powyższego zadania. Uzupełniony o przewiert dla RO1.

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.**
Rudolf Władysławski

*Dariusz Chabiński tel. kont. 32/335 0 108
Renata Uramowska-Słusznik tel. kont. /32/335 0 104,
kopia DZ, DI*



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 75.405.000 PLN