



Gmina Wińsko

Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl



Wińsko, 27.04.2023 r.

IZR.271.12.2023

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie Gminy Wińsko”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Szanowni Państwo,

W przetargu na roboty budowlane pn. "Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie gminy Wińsko", Nr postępowania: IZR.271.12.2023, jednym z przedmiotów zamówienia jest budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej w Wińsku.

W dokumentacji projektowej zamieściliście Państwo parametry dotyczące nawierzchni ze sztucznej trawy. Wymagane przez Państwa parametry sztucznej trawy charakteryzują produkt niskiej jakości i krótkiej żywotności, jest to jeszcze opis trawy z czasów powstawania pierwszych orlików w Polsce. Dodatkowo, wymagacie Państwo zasypianie sztucznej trawy granulatem gumowym SBR. Pragniemy zauważyć, iż obecnie 99% boisk zasypywanych jest granulatem gumowym EPDM, który nie śmierdzi, nie nagrzewa się i jest bezpieczny dla użytkownika.

Zamawiającemu powinno zależeć na tym, aby produkt zainstalowany na boiskach był bezpieczny, wytrzymały, wysokiej jakości, dający gwarancję długotrwałego użytkowania i zapewniający wysoki komfort jego użytkownikom. Takie właściwości i zalety mają sztuczne trawy wykonane w technologii tkania.

Prosimy Zamawiającego o wymaganie sztucznej trawy o następujących parametrach:

Sztuczna trawa tkana o wysokości od 45 mm do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015). Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie.

Wypełnienie: piasek kwarcowy oraz EPDM z recydingu,

Dtex pęczka – min. 12.000,

Grubość włókna – min. 300 µm,

Ilość pęczków – min. 8.900/m²,

Masa runa – min. 1.400 g/m²,

Siła wyrywania pęczka - min. 50 N

Przepuszczalność wody w trawie: minimum 2.000 mm/h

Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien.

Podkład: PP/PE - 100 % poliolefinowy

Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu,

Kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach,

Linie do piłki nożnej wklejane w nawierzchnie.

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego i dostarczyć wraz z ofertą:



Gmina Wińsko

Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl



-
- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę (w oryginale) z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
 - kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej (w oryginale) poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
 - aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,
 - badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, granulaty) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),
 - badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,
 - Raport z badań niezależnego instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recycling),
 - próbkę oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min.25x15cm z metryką producenta.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ODP: Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia podał minimalne wymagane parametry dla sztucznej nawierzchni płyty boiska. Powyższe zostaje bez zmian.

Wójt Gminy
/-/ Jolanta Kryswata-Zielnica
