



Oznaczenie urządzenia	F1	Q2	H1	Q3	Q8	Q10	Q11	Q13	Q13
Opis	wyłącznik główny różnicowoprądowy zabezpieczenia przeciwprzepięciowe	gniazda sala świetlicy obwód 1		obwód oświetlenia	obwód zasilania wyposażenia kuchni	gniazda pokój	gniazda kuchnia	pompa ciepła	podgrzewacz
		1P+Z+PE		1P+Z+PE	1P+Z+PE	1P+Z+PE	1P+Z+PE	3P+Z+PE	3P+Z+PE
Typ kabla	WLZ 4x16	YDY 3x2.5		YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 5x2.5	YDY 5x2.5

	dz nr 323/14 AM-1 ul. Główna 62 lokal nr 2a i 2b obręb UDANIN	TR	Nr. projektu:	145-24	C		F	
			Nr. rysunku:	E-2	B		E	
					A		D	
			Data:		Autor:	Marek Mikita	Nr. akrusza:	1 / 1