UWAGI:

1. Rysunek ten należy interpretować łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej, konstrukcyjnej oraz architekturą.
2. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno budowlanym a pozostałymi opracowaniami branżowymi, należy wyjaśnić z projektantem.
3. W kanałach wentylacyjnych przewidziałem i wykonać szczelne otwory rewizyjne zgodnie z "Wrunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych", Wymaganiami Technicznymi COBRIT Instal zeszyt 6.
4. Elementy nawiewne oraz wywiewne powinny być odporne na korozję i łatwe do okresowego czyszczenia.
5. Przed każdym elementem nawiewnym i wywiewnym należy zamontować element umożliwiający regulację instalacji.
6. Na instalacji należy zapewnić dostęp w postaci rewizji do wszystkich elementów wymagających okresowego przeglądu i kontroli
7. Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z wytycznymi producenta danego urządzenia.
8. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać zgodnie z przepisami.
9. Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej należy sprawdzić szczelność połączeń. Nieszczelności usunąć.
10. Roboty, próby i odbiory wykonać zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniami, normami, warunkami technicznymi.
11. Połączenia kanałów wentylacyjnych z urządzeniami takimi jak wentylatory ,centrale wentylacyjne etc. należy każdorazowo dopasować do wymiarów tych urządzeń.
12. Ewentualne rozwiązania zamienne muszą być każdorazowo uzgodnione z właścwym projektantem branżowym.

Przejścia przez przegrody budowlane:
należy wykonywać w otworach o wymiarach od 50 do 100mm większych od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją.
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.

Izolacja termiczna przewodów:

Wszystkie kanały wentylacyjne wytonać z blachy stalowej ocynkowanej.
Kanały wentylacyjne instalacji czerpnej i wyrzutowej powietrza wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w otulinie izolacyjnej na bazie kauczuku syntetycznego,
spełniające waruniki normy PN-85/B-02421 np. Thermaflex AF lub Armaflex AC bądź równoważne o grubości 80 mm
Pozostałe kanały wentylacyjne izolowac otuliną z wełny mineralnej o grubości 40 mm.

Montaż kanałów:
Jeżeli producent systemu przewodów nie zaleci inaczej, do mocowania kanałów okrągłych stosować obejmy wykonane z blachy ocynkowanej
z gumową wkładką amortyzującą z podwójnym gwintem, a w przypadku kanałów prostokątnych zawieszań wykonanych z kątowników i gniazdo dla
pręta gwintowanego. Zawieszania należy montować co 2 mb długości kanału oraz w pobliżu zmiany kierunku dystrybucji powietrza.
Zawieszenia przytwierdzone są do elementów konstrukcyjnych budynku przy pomocy ocynkowanych galwanicznie prętów gwintowanych i tulei wkrętkotwórczych.

Uwaga!:
Szyb dźwigu (windy) należy wentylować grawitacyjnie. W szybie windowym należy przewidzieć otwory wentylacyjne o powierzchni równej minimum 1% powierzchni szybu windowego, przyjęć optymalnie kratkę wentylacyjną o wymiarach 25x25 cm.
Otwór należy wykonać w stropie szybu. Przewód wentylacyjny wykonać z rurypir i wyprowadzić ponad dach zgodnie z normą PN-89 B-10425

Wymagania przeciwpożarowe
(dotyczące prowadzonych kanałów wentylacyjnych):

- Wszystkie przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
- wszystkie zastosowane w projekcie klapy p.poż- z wyzwalaczem topliwkowym
- Przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia ppoż. należy zastosować przeciwpożarowe klapy odcinające.
- W przypadku montażu klapy poza przegrodą oddzielenia pożarowego należy fragment instalacji łączący klapę z kanałem w przegrodzie obudować izolacją ogniochronną o odpomości ogniowej przegrody
- Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefę, której nie obsługują, powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.
- Odpomość ogniowa zastosowanych klap powinna odpowiadać klasie odpomości ogniowej przegród, w których zostały zamontowane,
- Klapy należy montować w przegrodach budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA 1

nr	nazwa	pow. [m²]	wysokość [h]	wymagana wymiana powietrza [m³/h]	ustalona wymiana powietrza [m³/h]	uwagi
1.01	PLATFORMA SCHODOWA	12.01	3.00	3.60	3.60	
1.02	POMIESZCZENIE WYCZEKANIA	5.27	3.00	3.60	3.60	
1.03	POMIESZCZENIE WYCZEKANIA	2.02	3.00	3.60	3.60	
1.04	KLATKA SCHODOWA	24.17	3.00	3.60	3.60	
1.05	POMIESZCZENIE WYCZEKANIA	8.74	3.00	3.60	3.60	
1.06	KLATKA SCHODOWA	24.09	3.00	3.60	3.60	
1.07	KLATKA SCHODOWA NIERUCHOMOŚCI	24.17	3.00	3.60	3.60	
1.08	KLATKA SCHODOWA	24.09	3.00	3.60	3.60	
1.09	PRZESTRZEŃ OTWARTA	4.41	3.00	3.60	3.60	
1.10	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA DAMSKA	5.27	3.00	3.60	3.60	
1.11	PRZESTRZEŃ OTWARTA	3.89	3.00	3.60	3.60	
1.12	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA MĘSKA	5.03	3.00	3.60	3.60	
1.13	OPU SALE PRACOWN	3.39	3.00	3.60	3.60	
1.14	MAGAZYN	4.59	3.00	3.60	3.60	
1.15	PRACOWNIA TECHNIKI	40.03	3.00	3.60	3.60	
1.16	PRACOWNIA TECHNIKI	49.20	3.00	3.60	3.60	
1.17	OPU SALE PRACOWN	1.61	3.00	3.60	3.60	
1.18	MAGAZYN	1.92	3.00	3.60	3.60	
1.19	KLATKA SCHODOWA	24.09	3.00	3.60	3.60	
1.20	KLATKA SCHODOWA	24.17	3.00	3.60	3.60	
1.21	KLATKA SCHODOWA	24.09	3.00	3.60	3.60	
1.22	KLATKA SCHODOWA	34.68	3.00	3.60	3.60	
1.23	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	6.42	3.00	3.60	3.60	
1.24	KLATKA SCHODOWA	43.05	3.00	3.60	3.60	
1.25	POMIESZCZENIE WYCZEKANIA	11.30	3.00	3.60	3.60	
1.26	POMIESZCZENIE WYCZEKANIA	11.30	3.00	3.60	3.60	
1.27	POMIESZCZENIE WYCZEKANIA	6.01	3.00	3.60	3.60	
1.28	POMIESZCZENIE WYCZEKANIA	6.01	3.00	3.60	3.60	
1.29	KLATKA SCHODOWA	39.54	3.00	3.60	3.60	
1.30	KLATKA SCHODOWA	24.09	3.00	3.60	3.60	
1.31	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	6.29	3.00	3.60	3.60	
1.32	KLATKA SCHODOWA	24.09	3.00	3.60	3.60	
1.33	KLATKA SCHODOWA	24.09	3.00	3.60	3.60	
1.34	PRZESTRZEŃ OTWARTA	3.89	3.00	3.60	3.60	
1.35	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA MĘSKA	5.03	3.00	3.60	3.60	
1.36	PRZESTRZEŃ OTWARTA	4.64	3.00	3.60	3.60	
1.37	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA DAMSKA	5.03	3.00	3.60	3.60	
1.38	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA NIERUCHOMOŚCI	5.03	3.00	3.60	3.60	
1.39	KLATKA SCHODOWA KLAST. ISO	11.30	3.00	3.60	3.60	
1.40	KLADZIENNICZNIA CHEMISTYCZNU	50.95	3.00	3.60	3.60	
1.41	OPU SALE PRACOWN	6.15	3.00	3.60	3.60	
1.42	OPU SALE PRACOWN	6.79	3.00	3.60	3.60	
1.43	OPU SALE PRACOWN	6.79	3.00	3.60	3.60	
1.44	MAGAZYN	14.87	3.00	3.60	3.60	
1.45	SALE FARMACEUTYCZNE	4.61	3.00	3.60	3.60	
1.46	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1.55	3.00	3.60	3.60	
1.47	SALA LABORATORYJNO-BADAWCZA	6.04	3.00	3.60	3.60	
1.48	OPU SALE	6.11	3.00	3.60	3.60	
1.49	PRACOWNIA TECHNOLOGII ŻYWIENIA	69.70	3.00	3.60	3.60	
1.50	MAGAZYN	4.59	3.00	3.60	3.60	
1.51	PRZESTRZEŃ OTWARTA	3.74	3.00	3.60	3.60	
1.52	TOALETA PUBLICZNA	4.77	3.00	3.60	3.60	
1.53	WC	4.03	3.00	3.60	3.60	
1.54	WC	1.79	3.00	3.60	3.60	
1.55	TOALETA	5.14	3.00	3.60	3.60	
1.56	OPU SALE SZATNI LUCY	3.95	3.00	3.60	3.60	
1.57	WC	1.79	3.00	3.60	3.60	
1.58	PRZEDSIONEK	14.35	3.00	3.60	3.60	
1.59	KLATKA SCHODOWA	6.04	3.00	3.60	3.60	
1.60	MAGAZYN ODZIEŻY TAC	9.50	3.00	3.60	3.60	
1.61	SZATNIA	17.90	3.00	3.60	3.60	
1.62	WC	2.63	3.00	3.60	3.60	
1.63	PRZEDSIONEK	10.61	3.00	3.60	3.60	
1.64	CHŁODNIA MIĘS	6.59	3.00	3.60	3.60	
1.65	CHŁODNIA MIĘS	6.59	3.00	3.60	3.60	
1.66	POMIESZCZENIE SOCJALNE	5.82	3.00	3.60	3.60	
1.67	MAGAZYN ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	11.75	3.00	3.60	3.60	
1.68	MAGAZYN ART. OGÓLNOSPOŻYWCZYCH	11.75	3.00	3.60	3.60	
1.69	WC	1.79	3.00	3.60	3.60	
1.70	MAGAZYN	14.87	3.00	3.60	3.60	
1.71	MAGAZYN ODTŁUSZCZALNIA JAJ	4.65	3.00	3.60	3.60	
1.72	MAGAZYN NAPOJÓW	4.59	3.00	3.60	3.60	
1.73	TOALETA	1.35	3.00	3.60	3.60	
1.74	WC	1.79	3.00	3.60	3.60	
1.75	PRZEDSIONEK	3.41	3.00	3.60	3.60	
1.76	MAGAZYN	4.59	3.00	3.60	3.60	
1.77	MAGAZYN ODZIEŻY CHŁODZONY	6.15	3.00	3.60	3.60	
1.78	MAGAZYN UBRANIA CHŁODZONY	6.55	3.00	3.60	3.60	
1.79	PRZEDSIONEK	2.75	3.00	3.60	3.60	
1.80	HOLL/WIATRAK	10.01	3.00	3.60	3.60	
1.81	HOLL/WIATRAK	10.01	3.00	3.60	3.60	
1.82	HOLL/WIATRAK	10.01	3.00	3.60	3.60	
1.83	HOLL/WIATRAK	48.59	3.00	3.60	3.60	
1.84	HOLL/WIATRAK	118.36	3.00	3.60	3.60	
1.85	HOLL/WIATRAK	17.70	3.00	3.60	3.60	
1.86	HOLL/WIATRAK	12.35	3.00	3.60	3.60	
1.87	KLATKA SCHODOWA	49.07	3.00	3.60	3.60	
1.88	KOMUNIKACJA	8.12	3.00	3.60	3.60	
1.89	SZATNIA DAMSKA	3.08	3.00	3.60	3.60	
1.90	SZATNIA	9.59	3.00	3.60	3.60	
1.91	SZATNIA MĘSKA	14.13	3.00	3.60	3.60	
1.92	MAGAZYNY SUCHE	6.43	3.00	3.60	3.60	
1.93	MAGAZYN ODZIEŻY	16.19	3.00	3.60	3.60	
1.94	MAGAZYN ODZIEŻY	15.13	3.00	3.60	3.60	
1.95	MAGAZYN ODZIEŻY	15.13	3.00	3.60	3.60	
1.96	SZATNIA	32.45	3.00	3.60	3.60	
1.97	KLATKA SCHODOWA	37.91	3.00	3.60	3.60	
1.98	MAGAZYN ODZIEŻY	16.19	3.00	3.60	3.60	
1.99	MAGAZYN ODZIEŻY	16.19	3.00	3.60	3.60	
1.100	MAGAZYN ODZIEŻY	16.63	3.00	3.60	3.60	
1.101	SZATNIA	32.45	3.00	3.60	3.60	
1.102	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	4.65	3.00	3.60	3.60	
1.103	KOMUNIKACJA	51.87	3.00	3.60	3.60	
	SUMA	2173.03				

ETAP I	SUMA POWIERZCHNI CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ:	1020.84
ETAP II	SUMA POWIERZCHNI INTERNATU:	146.36

LEGENDA:

- Projektowany kanał stalowy ocynkowany nawiewny wentylacyjny
- Projektowany kanał wywiewny wentylacyjny stalowy ocynkowany
- 120 m3/h Strumień powietrza wentylacyjnego
- Proj. podcięcia w drzwiach lub tulei
- Proj. nawiewnik ciśnieniowy w oknie min. 30 m3/h
- Projektowana wentylacja grawitacyjna (kratka)
- Projektowany wentylator mechaniczny łazienkowy
- Projektowany wentylator kanałowy
- Projektowana przepustnica kanałowa okrągła jednopłaszczyznowa

ETAP I
ETAP II

RZUT PIĘTRA 1
1:100

UWAGA. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.o.

Inwestycja	BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO CZĘŚCIOWO EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE		Data: XII 2016
Adres Inwestycji	DZIAŁKI NR EW. 1141, 1140, 1139, 1138, 1137, 1149 OBRĘBU 0 ENERGETYKA, NR NIE. 1 PRUSZKÓW, OBRĘB 14/0/02_1, 0,0000 PRUSZKÓW, UL. WAPIENNA 3, 05-800 PRUSZKÓW		S-PW-03
Inwestor	POWIAT PRUSZKOWSKI		Skala 1:100
Adres Inwestora	UL. ORZESZKOWEJ 30, 05-800 PRUSZKÓW		Branża / Etap S / PW
Temat rysunku	RZUT PIĘTRO 1 - INSTALACJA WENTYLACJI		
Branża Sanitarna	Projektant	mgr Inż. Wojciech Jędrzejczyk nr upr. LOD/7782/POOS/11 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	
	Asystent proj.	mgr Inż. Marzena Kolanus	