



Rozdzielnica Zasilająca RO-1 - doposażenie  
Stacja odwadniania i higienizacji osadu (SOHO)

Rozdzielnica Sterująca SA1 - doposażenie  
Stacja dmuchaw (SD)



UWAGI:

- Dobrano aparaty firmy np. Schneider, Legrand, Eaton/Moeller
- Rozdzielnice obiektowe - z tworzywa (poliester), IP65, montaż naścienny
- Zestaw gniazd - z rozłącznikiem 0-1, IP54, 1x400V, 2x230V, 16A  
Stosować aparaturę o Iz ≥ 6kA
- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym  
(samoczynne wyłączenie zasilania)
- Podłączenia zewnętrzne wykonać poprzez listwy zaciskowe

Investor:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 14  
64-630 Ryczywół

Przedsięwzięcie:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI  
ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RYCYWOLE

Opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

Nazwa rysunku:

Stacja odwadniania i higienizacji osadu  
- SCHEMAT ROZDZIELNICY RO-1, SA1 - doposażenie

STUDIO DK

Studio DK  
Sp. z o. o. Sp. k.  
ul. Sielska 17D  
60-129 Poznań  
tel./fax 61 66 14 878  
info@studiok.pl  
www.studiok.pl

Autorzy	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	mgr inż. M. Woźniowski	GP-7342/1853/94		-	E.5
Opracował:	mgr inż. Jakub Mysiak				
Sprawdzający:	mgr inż. A. Witt	WKPI0321/PWOE/08			
				Data opracowania:	GRUDZIEŃ 2022r.