

Grodziec, dnia 28.11.2018 r.

GK.7021.76.2018

**PPBH PROMARK-BIS
UL. BYDGOSKA 10/9
62-510 KONIN**

Sprawa: Warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej na działkach o numerach geodezyjnych 2513, 353/1 – ul. Słoneczna, 276 – ul. Polna w miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec.

Urząd Gminy w Grodźcu wyraża zgodę na przebudowę sieci wodociągowej, na działkach o numerach geodezyjnych 2513, 353/1 oraz 276 w miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec.

Przebudowę istniejącej sieci o średnicy Ø 225, Ø 160 azbest należy zaprojektować z rur PVC o średnicy Ø 200 na działce nr 276 – ul. Polna, oraz Ø 150 na działkach nr 353/1, 2513 – ul. Słoneczna. Przebudowa sieci wodociągowej obejmuje również wymianę nawiertek do istniejących przyłączy, montaż dodatkowych zasuw do istniejących przyłączy przy granicy posesji, wymianę zasuw na odchodzących odcinkach wodociągów oraz wymianę istniejących i w razie potrzeby zaprojektowanie nowych hydrantów przeciwpożarowych.

Jednocześnie Urząd Gminy zobowiązuje wykonawcę do przestrzegania następujących wytycznych:

1. Przebudowę sieci należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezawaryjne wykonanie robót.
3. Za wszelkie szkody spowodowane w wyniku podjętych prac odpowiada wykonawca.
4. Powyżej przewodu wodociągu i przyłączy ułożyć taśmę lokalizacyjną.