

OŚWIETLENIE TERENU

Pi = 0,35 kW
Pz = 0,35 kW
Jz = 0,53 A

PARAMETRY ELEKTROENERGETYCZNE
Pi = 17,5 kW Pz = 12,5 kW Jz = 18,9 A
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA UKŁAD SIECI TN-S

TYPOWA ROZDZIELNICA RSS-04 - 12 MODUŁÓW
Z ZESPOŁEM GNIAZD WTYCZKOWYCH Z ROZŁĄCZNIKIEM 40A-IP65
1x16A 3P+N+Z
3x16A 2P+Z

Jednostka Projektowa: BIURO PROJEKTÓW ,,SADYBA" BOGUSŁAWA PIETRUŃKO 65-021 ZIELONA GÓRA, ul. DĄBROWSKIEGO 40/2				
Inwestor: GMINA ŚWIDNICA 66- 008 ŚWIDNICA , ul. DŁUGA 38				
Temat: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO BUCHAŁÓW dz. nr 117/6,121,122/2,122/4, obręb 0001 Buchałów				
Nazwa rysunku: SCHEMAT ZASILANIA - ROZDZIELNICA RG				skala -
Projektował:	inż. Krzysztof Kowala	upr.elektryczne nr 201/88/ZG		data 06.2022
Opracował:				rys.nr 2E