



MIASTO DĘBICA

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

DT
18.02.21

Dębica, dnia 16 lutego 2021 r.

IM.7225.023.2021.MK

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
Ul. Kosynierów Raclawickich 35
39 – 200 Dębica

dotyczy: warunki odtworzenia drogi ul. Rolniczej

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2021r. (data wpływu 04.02.2021r.) w sprawie przedstawienia zasad odtworzenia drogi ul. Rolniczej po budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Wydział Infrastruktury Miejskiej po przeanalizowaniu dokumentacji geotechnicznej informuje, iż do odbudowy ul. Rolniczej po budowie kanalizacji sanitarnej należy dokonać odtworzenia konstrukcji jezdni dla kategorii KR-1 na całej szerokości:

Konstrukcja górnych warstw nawierzchni;

- 4 [cm] nawierzchnia ściernalna z mieszanki mineralno-asfaltowej
- 5 [cm] nawierzchnia wiążąca z betonu asfaltowego
- 20[cm] warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (wymagany wtórny moduł odkształcenia $E2=80$ [MPa] pomiar wykonywany co 100mb)

Ponieważ grupę nośności podłoża gruntowego zakwalifikowano do G4 według wysadzinowości gruntów i warunków wodnych określonych w dostarczonej dokumentacji geologicznej, należy wykonać ulepszenie podłoża i dolnych warstw konstrukcyjnych, z uwzględnieniem warunku głębokości przemarzania gruntu 0,65hz zatem:

Konstrukcja dolnych warstw nawierzchni:

- 20[cm] warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem
- 25[cm] warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowe o CBR>20% (wymagany wtórny moduł odkształcenia $E2=25$ [MPa] pomiar wykonany co 100mb)

Ponadto należy zachować istniejącą niweletę drogi oraz odtworzyć istniejące odwodnienie liniowe.

Ze strony inwestora należy również zapewnić inspektora nadzoru w zakresie odtworzenia drogi.

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

referent sprawy: Marek Kurzawa, tel.: 14 68 38 210

NACZELNIK
Wydziału Infrastruktury Miejskiej
mgr inż. Robert Siwradzki

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.	
Data wpl.	17. 02. 2021
L.dz.	65P/23